

Oznaczenia:

O1,	- Osadnik o pojemności 5m³ Ø2000mm
O2	- Osadnik o pojemności 1m³ Ø1200mm
S1	- Separator lamelowy substancji ropopochodnych Qnom=20dm³/s Qmax=200dm³/s Ø1500mm
	- Projektowany kanał PP-B Ø500
	-Wpsut uliczny
w9	-istn. wylot do remontu DN500
W10	-istn. wylot do remontu DN500

w9.1 -projekktowana klapa zwrotna PEHD Ø500
w10.1 -projekktowana klapa zwrotna PEHD Ø500

1 -projektowany narzut kamienny na skarpę
2 -projektowany narzut kamienny - umocnienie dna

Jednostka projektowa: WW PROJEKT Wojciech Wolnicki ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	*Branża:* SANITARNA	*Stadium:* PW

Obiekt budowlany:

BUDOWA URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I DROGAMI SERWISOWYMI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Instalacja:

KANALIZACJA DESZCZOWA

Lokalizacja: 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa dz. nr ewid. 35, 68 obr. 4, dz. nr ewid.5 obr.2	*Inwestor:* Rawskie Wodociągi i Knaliaacja Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 70 96-200 Rawa Mazowiecka

Projektant	mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12	*Podpis:*
Sprawdzajacy	mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12	*Podpis:*

Tytuł rys.: PLAN SYTUACYJNY — *Rysunek nr:* PB1

Utworzony: 04.2017.	*Zmieniony:*	*Skala:* 1:100	*Nr strony:* 24