

Starostwo Powiatowe w Rawie  
Mazowieckiej  
i Gospodarki Nieruchomościami  
96-200 Rawa Mazowiecka  
Pl. Wolności 1

Rawa Mazowiecka, dn. 21.04.2020 r.

Znak sprawy: GG.III.6630.48.2020

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**z dnia 21.04.2020 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Stosownie do 19 ust.1 pkt 11 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2016 poz.1629 j.t.) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu układanej w wykopach otwartych należy wykonywać przed ich zakryciem.

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa z przył.
Lokalizacja:	Rawa Mazowiecka - miasto Obręb 4, dz.: 381/2, 405/1, 406, 409/1, 410/1, 412/1, 413/1, 417/5, 417/7, 427/1, 428/1, 441, 471/11, 471/12, 767/1, 792
Wnioskodawca:	WW-PROJEKT WOJCIECH WOLNICKI ul. Próchnika 3/28, 97-300 Piotrków Trybunalski
Inwestor:	RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka
Projektant:	WOJCIECH WOLNICKI WW-PROJEKT
Przewodniczący:	Zbigniew Kabat
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	10.04.2020 r.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

Lp.	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Sposób uczestnictwa	Podpis
1	Wnioskodawca		elektroniczny	brak przedstawiciela
2	PGE DYSTRYBUCJA RE ŻYRARDÓW ul. Mazowiecka 1-5, 96-300 Żyrardów	Marcin Łukasik	elektroniczny	
3	PSG Sp. z o.o. O/ Zakład Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18, Gazownia w Skierniewicach, ul. Rataja 6, 96-100 Skierniewice	Magdalena Białkowska	elektroniczny	
4	Orange Polska, Wydz. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice ul. Okoniowa 16, 91-498 Łódź		elektroniczny	brak przedstawiciela

Dokument wygenerował(a): Zbigniew Kabat, dn. 25-05-2020 10:07:46

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

5	ITV Media Sp.z o.o. ul. Dworcowa 3 99-400 Łowicz ul. Dworcowa 3 99-400 Łowicz		elektroniczny	brak przedstawiciela
6	Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. o.o. ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka	Andrzej Antosik	stacjonarny	podpis
7	ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. NIP: 835-10-67-790 ul. Solidarności 2 A 96-200 Rawa Mazowiecka		elektroniczny	brak przedstawiciela
8	Multimedia Polska S.A ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia		elektroniczny	brak przedstawiciela
9	Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57		elektroniczny	brak przedstawiciela
10	Burmistrz Rawy Mazowieckiej Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka		elektroniczny	brak przedstawiciela
11	Wójt Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz		elektroniczny	brak przedstawiciela
12	Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka		elektroniczny	brak przedstawiciela
13	Wójt Gminy Regnów 96-232 Regnów		elektroniczny	brak przedstawiciela
14	Wójt Gminy Sadkowice 96-205 Sadkowice		elektroniczny	brak przedstawiciela
<b>Wnioskodawca</b>		<b>WW-PROJEKT WOJCIECH WOLNICKI</b>		

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

*podpis*

.....  
*Podpis przewodniczącego narady*

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Zbigniew Kabat, dn. 25-05-2020 10:07:46

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

RwiK

- bez uwag  
podpis

1. Praca pod nadzorem PGE.

2. W miejscach wystąpienia skrzyżowań z innymi kablami elektrycznymi SN i nn nałożyć rury
3. osłonowe(dwudzielne).
3. Przed wykonaniem przedmiotowych prac, należy bezwzględnie dokonać zgłoszenia (min. Z
4. miesięcznym wyprzedzeniem) do RE Żyrardów.
4. Praca z użyciem sprzętu zmechanizowanego w pobliżu istniejących napowietrznych elektroenergetycznych linii Sn i nn z zachowaniem bezpiecznych odległości.
5. Wymagany protokół odbioru prac ulegających zakryciu(prac zanikowych).

Gazownia w Skierniewicach

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową należy zachować odległość pionową pomiędzy zewnętrznymi ściankami uzbrojenia min. 20 cm.

Prace ziemne w miejscach skrzyżowań prowadzić ręcznie i pod nadzorem Gazowni w Skierniewicach.

Prace ziemne prowadzić we wzajemnej koordynacji z przebudową sieci gazowej.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Rawie Mazowieckiej  
Pl. Wolności 1  
96-200 Rawa Mazowiecka

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY  
inż. Zbigniew Kabat  
PRZEWODNICZĄCY  
NARADY KOORDYNACYJNEJ  
21.06.2020



