

Rawa Mazowiecka, dnia 10 lutego 2017r

L.dz. 808.../2017

Nr postępowania RAWiK/01/2017

Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: **Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach wapna palonego mielonego – CaO i koagulantu PIX-113.**

I. Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2165 z późniejszymi zmianami), przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Jaka jest ilość wapna w tonach w jednorazowej dostawie ?

Odpowiedź nr 1

Dostawy wapna palonego do oczyszczalni ścieków mają być realizowane cysternami o pojemności około 25m³ (wagowo 22-23 tony). Silos wapna na terenie oczyszczalni jest przystosowany do rozładunku tego typu transportów.

Przedmiotowe odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Sebastian Gromek
Sebastian Gromek

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania;