

ODPIS

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl. Wolności 1

Rawa Mazowiecka dn.2017-07-04

PROTOKÓŁ NR: GG.III.6630.42.2017

z narady koordynacyjnej z dnia 2017-07-04

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1 w formie:

- zebrania zainteresowanych podmiotów,(*)
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej,(*)

I. Opis przedmiotu narady: sieć kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: RAWA MAZOWIECKA-m. obręb: Obręb 4 dz. 42,46

II. Wnioskodawca : WW-Projekt Wojciech Wolnicki 97-300 Piotrków
Trybunalski Próchnika 3/28

III. Przewodniczący narady: Zbigniew Kabat

IV. Podmioty wezwane na naradę:

L.p	Nazwa podmiotu	Reprezentant podmiotu	Podpis uczestnika narady
1	Wnioskodawca		nieobecny
2	PGE Dystrybucja RE Żyrardów ul. Mazowiecka 1-5, 96-300 Żyrardów	Marcin Łukasik	komunikacja elektroniczna
3	PSG Sp. z o.o. O/ Zakład Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18, Gazownia w Skierniewicach, ul. Rataja 6, 96-100 Skierniewice	M. Gorzelak	podpis
4	Orange Polska, Wydz. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice ul. Okoniowa 16, 91-498 Łódź	Przemysław Rydzoń	komunikacja elektroniczna
5	Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. o.o. ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka	Andrzej Antosik	podpis
6	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.o.o ul. Solidarności 10, 96-200 Rawa Mazowiecka		nieobecny
7	Multimedia Polska S.A ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia		nieobecny
8	Burmistrz Rawy Mazowieckiej Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka		nieobecny
9	Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska Ul. Jana Pawła II 57		nieobecny
10	Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka		nieobecny
11	Wójt Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz		nieobecny
12	Wójt Gminy Regnów 96-232 Regnów		nieobecny
13	Wójt Gminy Sadkowice 96-205 Sadkowice		nieobecny

V. Stanowiska (uwagi) uczestników narady:

Stosownie do 19 ust.1 pkt 11 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2016 poz.1629 j.t.) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu układanej w wykopach otwartych należy wykonywać przed ich zakryciem.

Gazownia Skierniewice

Prace ziemne w miejscu skrzyżowań proj. kanału z istniejącą siecią gazową prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Skierniewicach.,

Na czynności nadzoru należy złożyć pisemne zlecenie na 7 dni przed rozpoczęciem prac.
podpis

1. W miejscach skrzyżowań z kablami elektrycznymi nn i Sn nałożyć ochronne rury dwudzielne.

Z up. Starosty
podpis

.....
Przewodniczący narady koordynacyjnej

(*) - niepotrzebne skreślić

Sporządził: Zbigniew Kabat

04.01.2017 