

Rawa Mazowiecka, 17 kwiecień 2020r

L.dz...../2020

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „TATAR” w Rawie Mazowieckiej” (post. ZP-10/2020)

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZAPYTANIA

Szanowni Państwo,

W związku z toczącym się postępowaniem wniesiono zapytanie odnoszące się do zakresu prac projektowych wskazanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 03.04.2020r, a dotyczące rodzaju zbiornika wody czystej do zaprojektowania.

W pkt. I.4 Technologia, Urządzenia jakie trzeba przewidzieć w opracowaniu jest:

„Zbiornik wody czystej + rurociągi

- zapewnić retencję wody uzdatnionej w zbiorniku o pojemności min 300m³;
- popłuczyny kierowane są do odstojnika wód popłucznych, stąd dalej do kanalizacji sanitarnej.”

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zaprojektować zbiornik stalowy.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Gromek
Sebastian Gromek