

Rawa Mazowiecka, dnia 27.07.2020r

L.dz: 1643 /2020  
Nr postępowania **ZPS/03/2020**

### Odpowiedź na zapytanie

Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia pn.: „**Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja**”.

Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1

Czy nawierzchnia jezdni ma być wykonana z kostki beton kolor szary 8 cm ( wg SIWZ) czy z kostki starobruk 8 cm ( wg rysunku nr 2 – przekrój typowy)?

#### Odpowiedź nr 1

Nawierzchnia jezdni ma być wykonana z kostki beton, kolor szary, grubość 8 cm. Dla wjazdów na posesję stosujemy kostkę betonową gr. 8 cm typu beton, koloru grafitowego.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

*Sebastian Gromek*  
Sebastian Gromek