STAROSTWO POW[illegible]
w Rawie Mazow[illegible]
Plac Wolności
96-200 Rawa Mazowiecka
- 7 -

KW-P-2-25,
400x150, 200m3/h

P.S. DLA RURY ø320

P.S. DLA RURY ø320

500x300

KW-P-2-25,
400x150, 200m3/h

P.S. DLA RURY ø320

P.S. DLA RURY ø320

200x200

300x300

POZ. 3.3

300x200

200x200

OTWÓR WENTYLACYJNY

POZ. 2.5.b

OŚ RURY ø 320

OTWORY DLA KABLI ELEKTR.

OŚ RURY ø 320

POKRYWA STALOWA DLA OTWORU MONTAŻOWEGO

POZ. 4.3

OŚ RURY ø 320

FUNDAMENTY 30x100cm

POZ. 4.1

OŚ RURY ø800

POZ. 4.2

POM. RUR
79,50m² POS. TERRAKOTA

-6,54
131,66

KW-P-2-25,
400x150, 300m3/h

POZ. 4.1

DOPŁYW KANAŁU DOLNEGO
ø800 ZABETON. RUREĘ ø1000

POZ. 4.5

POZ. 4.4

OTWORY 55x55cm

POZ. 4.5

POZ. 3

POZ. 4.4.a

SCHODY STALOWE

17x19x20

21x19x20

ø50

KW-P-2-33,
300x200, 300m3/h

OTWÓR WENTYLACYJNY

200x200

300x200

200x200

300x300

500x300

A

inż. Dariusz Adamkiewicz
upr. [illegible]
w zakr[illegible]
§1 ust. 3; §1 ust. 5; §[illegible] §13 ust. 1
rozp. MGTiO[illegible] z dn. 30.09.197

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEROWNIK BUDOWY
Piotr Umowiecki
upr.nr KUP/0030/OWOK/04

mgr inż. Sławomir Olszewski
upr. bud. w spec. instalacyjno-inżynierijnej
projektowe 275/86/WŁ, [illegible]
ŁOD/IS/0211/02

Nazwa opracowania: PB przebudowy przepompowni głównej PS-1 (G) w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jerozolimskiej		Branża: sanit.	Faza: projekt
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ 2-2 POZIOM -2, INST. WENTYLACJI MECH.		Skala: 1:50	Data: 03.2012
Opracowali: mgr inż. Sławomir Olszewski mgr inż. Radosław Olszewski	Nr uprawnień: 275/86/WŁ	Podpisy: 15	Nr rysunku: 5