

Ogłoszenie

Numer	Id
2022-26997-120127	120127

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0043/16 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka- faza II

Tytuł

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza II”

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt. 8 lit g) podrozdziału 6.5 wytycznych (tj. udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłyby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat).

2. Przedmiotem zamówień, o których mowa w ust. 1, może być:

1) budowa/przebudowa instalacji: wodociągowej, wody technologicznej, kanalizacyjnej, elektrycznej, AKPiA w tym w powiązaniu z wykonaniem prac programistycznych w systemie SCADA, kanałów technologicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

1) pominięcie jakiegokolwiek części Dostaw

2) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Dostaw/Usług innym zakresem Dostaw/Usług przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach Zamawiającego, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z produkcji danego dobra (urządzenia lub sprzętu) lub zaistnienia okoliczności obiektywnie uzasadniających niemożność pozyskania danego dobra (urządzenia lub sprzętu),

3) Przedłużenia terminu realizacji w związku zaistnieniem którejkolwiek z poniższych przyczyn:

- a) wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo uniemożliwia wykonawcy, przy wykorzystaniu współczesnej techniki, wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań.
- b) wystąpienia awarii obiektów i urządzeń, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
- c) wystąpienia katastrofy budowlanej z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy.
- d) ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

4) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych w związku z zaistnieniem którejkolwiek z poniższych przyczyn:

- a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń,
- b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

5) Inne rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- a) zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.

W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia objęty niniejszym kontraktem, strony dopuszczają zmianę wartości umowy o wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia umowy a stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług.

- b) zmiana wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (podwyższenie wynagrodzenia) w związku ze zmianą sposobu realizacji umowy spowodowaną w szczególności zastosowaniem przez Wykonawcę rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w SWZ
 - c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu Cywilnego (jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany np. pandemii, wojny w kraju i na zewnątrz, ale wpływającej na realizację dostaw, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, strony mogą po rozważeniu interesów obu stron, zgodnie z zasadami współzycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, zmienić wysokość świadczenia lub nawet rozwiązać umowę. Rozwiązując umowę strony ustalą w miarę potrzeby o wzajemnych rozliczeniach, kierując się zasadami określonymi w zadaniu poprzedzającym),
 - d) w sytuacji zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.
- 6) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
- a) opis zmiany,
 - b) uzasadnienie zmiany,
 - c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany za termin zakończenia umowy.

7) Zamawiający może (ale nie jest zobowiązany) wyrazić zgodę na zmiany, w uznaniu argumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-07-28

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia _28.07.2022r
2. Załącznik nr 5 do SWZ_Wzór Umowy
3. PLIK POMOCNICZY_Specyfikacja warunków Zamówienia _ 28.07.2022

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-07-28

Data ostatniej zmiany

2022-07-28

Termin składania ofert

2022-08-10 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

Słowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 8350003635

Osoby do kontaktu

Katarzyna Rochmińska

tel.: 46 814 21 76

e-mail: k.rochminska@rawik.pl

Aneta Mantorska

tel.: 46 814 21 76

e-mail: a.mantorska@rawik.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zamówienie nie jest podzielone na części.

Budżet części 1

558396,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż samoczyszczącej kraty hakowej na Oczyszczalni Ścieków Żydowice wraz z prasą płuczącą i szafką sterowniczą, wg. zestawienia zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż pionowej, mechanicznej kraty wraz z zespołem do płukania i odwadniania skratek. Urządzenia dostarczone mają być jako komplet z okablowaniem, szafą sterowniczo-zasilającą zawierającą układ zasilania energetycznego oraz układ automatyki sterowania i kontroli procesu, który ma być włączony do istniejącego w oczyszczalni systemu SCADA, podporami i innym osprzętem umożliwiającym prawidłowy montaż i eksploatację.

Pionowa, mechaniczna krata rzadka zamontowana ma być w istniejącym kanale przepływowym (budynek hali krat, ciąg oczyszczania mechanicznego, kanał – dopływające ścieki surowe), bez jego przebudowy. W przypadku dostawy kraty o innych wymiarach, w ofercie należy uwzględnić koszt niezbędnych przeróbek. Zamawiający oczekuje zapewnienia wysokiej sprawności kraty w zakresie separacji zanieczyszczeń zgrubnych i substancji włóknistych zawartych w dopływających ściekach, przy zapewnieniu wymaganego przepływu, mając na uwadze że krata będzie pracować jako pierwszy stopień oczyszczania na głównym strumieniu ścieków

Krata musi być tak dobrana, aby:

- maksymalna prędkość przepływu ścieków przez kratę wynosiła 0,6-1,0m/s
- minimalna prędkość przepływu ścieków przez kratę wynosiła 0,3-0,5m/s
- prędkość przepływu ścieków w kanale bezpośrednio przed kratą nie była mniejsza niż 0,4m/s

Parametry techniczne kanału:

- a) głębokość kanału: 1450 mm,
- b) szerokość kanału: 900 mm,
- c) zwężenie kanału przed i za kratą do szerokości 500 mm

W zakres zamówienia wchodzi:

- 1) Krata panelowo - hakowa – 1 szt.

- Przepływ maksymalny 350 m³/h,
- Szerokość elementów filtracyjnych – nie mniej niż 650 mm,
- Perforacja – 6 mm (otwory okrągłe) – traktowana jako skuteczność równoważna 3 mm prześwitu w przypadku kraty hakowo-taśmowej,
- Kąt instalacji - 66°,
- Prześwit między elementami cedzącymi – nie więcej niż 1 mm,
- Rozstaw haków w poziomie - nie więcej niż 30 mm,
- Rozstaw rzędów haków - nie więcej niż 800 mm,
- Długość haków min 50 mm,
- Sposób czyszczenia: wtrysk wody pod ciśnieniem oraz nie więcej niż jedna szczotka obrotowa obracająca się w kierunku przeciwnym do ruchu paneli zlokalizowana poniżej dyszy płuczącej,
- Szczotka czyszcząca wykonana z segmentów umożliwiającą częściowe zastąpienie zużytych elementów;
- Łożyskowanie: górne łożysko kołnierzowe, dolne ceramiczne bezobsługowe;
- Materiał: Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami/skratkami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej (za wyjątkiem armatury, sprężyn tarczowych, napędu i łożysk) wytrawiane poprzez zanurzenie w kąpeli kwaśnej. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L (DIN 1.4404)/ AISI 431 (DIN 1.4057), rolki z tworzywa sztucznego. Napędy: żywica syntetyczna RAL 5015, pozostałe elementy z materiałów odpornych na korozję.
- Dysze płuczące przystosowane do użycia wody technologicznej
- Liczba dysz płuczących – nie mniej niż 6 szt.
- Zużycie wody nie więcej niż 40 l/min
- Wymagane ciśnienie wody – 5 bar

- Urządzenie musi zapewniać łatwy dostęp do jednostki napędzającej łańcuch
- Pełna hermetyzacja z możliwością łatwego zdejmowania pokryw (pokrywy dostępne od strony powierzchni cedzącej oraz na leju zrzutowym skratek)
- Pokrywy dostępne zamykane na uniwersalny kluczyk
- Dopuszcza się zastosowanie nie więcej niż dwóch napędów o łącznej mocy 2,5 kW w klasie IE3
- obudowa napędów: minimum IP65,
- obudowa elektrozaworów: minimum IP65

2) Prasopłuczka skratek – 1 szt.

- Wydajność dopasowana do odbioru skratek z kraty zgodnej z powyższym opisem niniejszej specyfikacji
- wymagana sucha masa po wypłukaniu i sprasowaniu min 30 % sm,
- prasowanie skratek przez prasę z przenośnikiem ślimakowym
- płukanie skratek przez układ dysz
- automatyczne płukanie strefy prasowania
- perforacja strefy załadunku: RV 5/10,
- szczotki na obwodzie ślimaka tylko w strefie płukania ponad perforacją
- rura wynosząca skratki powinna się rozszerzać w kierunku wylotu,
- demontowalna osłona strefy prasowania (montaż na zatrzaski/klamry)
- średnica ślimaka: minimum 250 mm,
- średnica wału ślimaka minimum 85 mm o grubości ścianki minimum 5 mm,
- grubość łopatek ślimaka: w strefie załadunku: min. 10 mm, w strefie prasowania: min. 20 mm minimum ¼ część ostatniego zwoju ślimaka w strefie prasowania dodatkowo utwardzona: minimum Hardface CNV - 65 HRC,
- długość strefy prasowania minimum 120 mm
- perforacja strefy prasowania; otwory nie większe niż 5 mm
- perforacja w strefie płukania: RV 5/10
- prowadnice w strefie prasowania o grubości min. 10 mm dodatkowo utwardzone Hardox 400-48 HRC
- Wykonanie materiałowe praso-płuczki skratek: całe urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej min 1.4307 (AISI 304L), (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), pasywowanej w całości w kwaśnej kąpeli. Napędy: żywica syntetyczna RAL 5015. Inne komponenty (rolki, węże, itp.) wykonane z materiałów odpornych na korozję.
- Moc napędu: nie więcej niż 2,5 kW IE3
- obudowa napędu: minimum IP65,
- obudowa elektrozaworów: minimum IP65

3) Szafa sterownicza – 1 szt.

Szafa zasilająco – sterownicza kraty i prasopłuczki skratek.

- Szafka stalowa lakierowana IP66
- Sterownik swobodnie programowalny
- Panel operatorski graficzny min. 7”
- Wyłącznik główny
- Wyłącznik awaryjny
- Wyłączniki termiczne silnika, bezpieczniki, przekaźniki
- Sterowanie kratą
- Sterowanie prasopłuczką skratek
- Radarowy pomiar różnicy poziomów ścieków
- Układy miękkiego startu dla krat i prasopłuczki
- Zabezpieczenie przeciążeniowe dla kraty
- Zabezpieczenie przeciążeniowe dla prasopłuczki
- Wewnętrzne ogrzewanie szafy z termostatem
- Liczniki godzin pracy dla wszystkich napędów
- System komunikacji Modbus

4) Wykonania aktualizacji wizualizacji SCADA – 1 kpl.

- Podłączenie sterownika szafy z systemem komunikacyjnym oczyszczalni
- Konfiguracja komunikacji w istniejącym systemie SCADA
- Wizualizacja stanu kraty
- Wizualizacja stanu prasopłuczki
- Wizualizacja poziomów przed i za kratą z zapisem historii odczytów i oknami trendów

5) Montaż mechaniczny, elektryczny, uruchomienie całości instalacji oraz szkolenie obsługi – 1 kpl.

Zakres prac:

- wykonanie montażu mechanicznego całości instalacji
- wykonanie pełnego montażu elektrycznego z materiałów własnych
- doprowadzenie zasilania do instalacji
- doprowadzenie wody do instalacji
- odprowadzenie odcieków z przed kratą
- wykonanie pomiarów odbiorczych
- rozruch mechaniczny
- rozruch technologiczny na ściekach

• szkolenie obsługi oczyszczalni

6) Inne wymagania:

- Korytka kablowe ze stali ocynkowanej lub PVC
 - Przewody ułożone na urządzeniu w rurkach PVC
 - Wykonanie wszystkich połączeń elektrycznych od szafy sterowniczej do poszczególnych napędów
- 7) Kontener na skratki z klapą zamykającą, o pojemności 0,6 m³, na kołach o wzmocnionej nośności, z hamulcem, materiał: stal kwasoodporna, grubość blachy 2,5 – 3 mm.

2. Zamówienie obejmuje również:

- 1) Demontaż kraty zamontowanej obecnie na oczyszczalni.
- 2) Wykonanie robót montażowych (w szczególności branża elektryczna, instalacyjna) zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami.
- 3) Dokonanie niezbędnych modyfikacji oprogramowania oraz rozbudowę sterowników w niezbędnym zakresie. Zamawiający obecnie używa sterowników firmy WAGO.
- 4) Dokonanie uruchomienia kraty wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzeń i prowadzenia podstawowych czynności serwisowych oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD.
- 5) Włączenie sygnalizacji pracy (praca, stop, awaria, ręka, automat itd.) w istniejący system wizualizacji.
- 6) Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej - w tym DTR, kart gwarancyjnych, schematów i szkiców (w tym zabudowy instalacji – w formie dwg).
- 7) Udzielenie gwarancji na minimum 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
- 8) Wymogi technologiczne i techniczne dla urządzeń:
Kompletna instalacja, opisana powyżej, ma stanowić jedną dostawę i pochodzić w całości od jednego dostawcy posiadającego autoryzowany serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych (wymaga się, by min. 3 urządzenia były sprawdzone w minimum rocznej eksploatacji w UE).
Wszystkie dostarczone urządzenia mają posiadać takie wymiary, aby po zamontowaniu zmieściły się we wskazanej lokalizacji oraz nie ograniczały ciągów komunikacyjnych i stanowisk dla obsługi które mają być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Polski.
Wykonawca ma podać w ofercie wskaźnik zużycia na godzinę energii elektrycznej wszystkich urządzeń przy maksymalnym przepływie ścieków.

Uwaga!

- krata oraz prasa płuczka mają być urządzeniami fabrycznie nowymi i nie mogą być urządzeniami prototypowymi!

- krata oraz prasa płuczająca musi współpracować z istniejącym w oczyszczalni systemem SCADA.

3. Pozostałe wymagania:

1) Do odbioru końcowego urządzeń wymagane są następujące dokumenty:

a) karta gwarancyjna

b) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zamontowanych urządzeń,

c) instrukcje obsługi w języku polskim.

d) oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej.

e) protokół z pomiarów elektrycznych.

f) protokół odbioru końcowego wykonany przez dział kontroli jakości producenta, wraz z wynikami pomiarów prób ruchowych i natężenia hałasu.

g) dokładny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych. Wykonawca jest zobowiązany do podania: czasu dojazdu serwisu oraz koszty i czasy usuwania typowych awarii urządzeń

Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

Okres gwarancji

min 36 miesięcy

Kody CPV

39350000-0 Urządzenia do obróbki ścieków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

rawski

Gmina

Rawa Mazowiecka

Miejscowość

Żydomicze

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzech zamówień polegających na dostawie i montażu kraty panelowo-hakowej, wraz z zespołem płukania i odwadniania skratek, na oczyszczalni ścieków o średnim przepływie godzinowym ścieków minimum $Q_{sr} = 200\text{m}^3/\text{h}$.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek odnoszący się do wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez jednego z nich.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzech zamówień polegających na dostawie i montażu kraty panelowo-hakowej, wraz z zespołem płukania i odwadniania skratek, na oczyszczalni ścieków o średnim przepływie godzinowym ścieków minimum $Q_{sr} = 200\text{m}^3/\text{h}$.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek odnoszący się do wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez jednego z nich.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, według Załącznika 2 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w formularzu Oferty.

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

3) Wykaz wykonanych dostaw potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzech zamówień polegających na dostawie i montażu kraty panelowo-hakowej, wraz z zespołem płukania i odwadniania skratek, na oczyszczalni ścieków o średnim przepływie godzinowym ścieków minimum $Q_{sr} = 200 \text{ m}^3/\text{h}$. - z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SWZ

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. V ust 1 pkt. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.

6. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

7. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający może wykluczyć z postępowania w szczególności Wykonawców:

1) w stosunku, do których otwarto likwidację, wszczęto postępowanie układowe lub upadłościowe;

2) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym nie wnieśli wadium zgodnie z zapisami niniejszego ogłoszenia;

4) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

5) co do których zachodzą okoliczności wskazujące na konflikt interesów i mające wpływ na naruszenie zasady konkurencyjności tj. podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez właściwą instytucję w wytycznych programowych,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Znaczenie procentowe kryterium 90%. W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania wskazanego w pkt. IX.3 SWZ

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza II”

Gwarancja (G) - okres gwarancji w miesiącach, znaczenie procentowe 10%. W przypadku kryterium "Gwarancja" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania wskazanego w pkt. IX.4 SWZ

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2022-07-28** - data opublikowania

-> **2022-08-10 10:00:00** - termin składania ofert

-> **2022-09** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.