

Rawa Mazowiecka, 04.08.2022r

L.dz. 2696...../2022  
Nr postępowania: ZPS-08/2022

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia związanego z działalnością sektorową Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w trybie zasady konkurencyjności na wybór wykonawcy zadania pn. „Dostawę, montaż i uruchomienie kraty hakowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków Żydowice”.**

Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, działając na podstawie przepisu art. 11 ust. 7 Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych, przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

W dokumentacji Zamawiający określił termin realizacji przedmiotu zamówienia na 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Z uwagi na duże zawirowania związane z opóźnieniami dostaw od poddostawców – w tym szczególnie elektroniki i napędów – zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminy realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Odpowiedź nr 1:**

W odniesieniu do treści zapytania, Zamawiający informuje, iż wskazany jako 4 miesiące termin realizacji zamówienia wynika z uwzględnienia zadania w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – faza II”. Zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych w ww. Projekcie jest określone na 31.12.2022r. Zmiana terminu realizacji dla zadania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie kraty hakowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków Żydowice” jest uzależniona od akceptacji Instytucji Wdrażającej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W odniesieniu do treści umowy o dofinansowanie dla projektu, Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji bez uzyskania stanowiska NFOŚiGW w Warszawie.

**Pytanie nr 2**

W dokumentacji Zamawiający określił kąt instalacji - 66°. Czy zamawiający dopuszcza kąt instalacji kraty 55° przy zachowaniu wszelkich pozostałych parametrów technologicznych? Proponowany kąt zabudowy pozwoli na skuteczniejsze wynoszenie zanieczyszczeń.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie dokonuje zmiany treści SWZ pkt. I. 1 Przedmiot zamówienia, dla opisu ppkt.1) Krata panelowo – hakowa, w zakresie wymagań dla kąta instalacji: zmiana z: „ Kąt instalacji - 66°” na „Kąt instalacji – od 55 do 66°”.

**Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Z poważaniem,

Prakurent  
  
Aneta Mantorska