

Ogłoszenie

Numer	Id
2022-26997-125904	125904

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0043/16 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka- faza II

Tytuł

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza II”

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt. 8 lit g) podrozdziału 6.5 wytycznych (tj. udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby

niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat).

2. Przedmiotem zamówień, o których mowa w ust. 1, może być:

1) budowa/przebudowa instalacji: wodociągowej, wody technologicznej, kanalizacyjnej, elektrycznej, AKPiA w tym w powiązaniu z wykonaniem prac programistycznych w systemie SCADA, kanałów technologicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

1) Zmiany terminu realizacji i/lub kwoty wynagrodzenia w związku z:

a) uzgodnioną przez Strony zmianą (zmniejszeniem) zakresu zamówienia;

b) w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień uzupełniających, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy.

- c) w przypadku uzgodnionym przez Strony zastąpieniem zakresu planowanych do wykonania dostaw/usług innym zakresem dostaw/usług, przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach Zamawiającego, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z produkcji danego dobra (urządzenia lub sprzętu) lub zaistnienia okoliczności obiektywnie uzasadniających niemożność pozyskania danego dobra (urządzenia lub sprzętu).
- d) uzgodnioną przez Strony zmianą sposobu realizacji umowy spowodowaną w szczególności zastosowaniem przez Wykonawcę rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w SWZ
- 2) Przedłużenia terminu realizacji w związku zaistnieniem którejkolwiek z poniższych przyczyn:
- a) wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo uniemożliwia wykonawcy, przy wykorzystaniu współczesnej techniki, wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań.
- b) wystąpienia awarii obiektów i urządzeń, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
- c) wystąpienia katastrofy budowlanej z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy.
- d) ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
- 3) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych w związku z zaistnieniem którejkolwiek z poniższych przyczyn:
- a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń,
- b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
- 5) Inne rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
- a) zmiana (podwyższenie lub obniżenie) kwoty wynagrodzenia wykonawcy określonego w par. 5 ust. 1 wzoru umowy, w sytuacji zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia objęty niniejszym kontraktem, strony dopuszczają zmianę wartości umowy o wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia umowy a stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług.
- b) zmiana (podwyższenie lub obniżenie) kwoty wynagrodzenia wykonawcy określonego w par. 5 ust. 1 wzoru umowy, jeżeli giełdowa cena stali nierdzewnej odpowiednio wzrośnie lub spadnie w IV kwartale 2022r lub I kwartale 2023r, średnio co najmniej 20% w odniesieniu do poprzedniego kwartału.
- c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu Cywilnego (jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany np. pandemii, wojny w kraju i na zewnątrz, ale wpływającej na realizację dostaw, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, strony mogą po rozważeniu interesów obu stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, zmienić

wysokość świadczenia lub nawet rozwiązać umowę. Rozwiązując umowę strony ustalą w miarę potrzeby o wzajemnych rozliczeniach, kierując się zasadami określonymi w zadaniu poprzedzającym),

d) w sytuacji zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

6) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany za termin zakończenia umowy.

7) Zamawiający może (ale nie jest zobowiązany) wyrazić zgodę na zmiany, w uznaniu argumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-09-12

1. SWZ_KRATA_12.09.2022r

2. Załącznik nr 5 do SWZ_Wzór Umowy

3. PLIK POMOCNICZY_Specyfikacja warunków Zamówienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-09-12

Data ostatniej zmiany

2022-09-12

Termin składania ofert

2022-09-26 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

Słowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 8350003635

Osoby do kontaktu

Katarzyna Rochmińska
tel.: 46 814 21 76
e-mail: k.rochminska@rawik.pl

Aneta Mantorska
tel.: 46 814 21 76
e-mail: a.mantorska@rawik.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zamówienie nie jest podzielone na części.

Budżet części 1

558396,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż samoczyszczącej kraty hakowej na Oczyszczalni Ścieków Żydomice wraz z prasą płuczącą i szafką sterowniczą, wg. zestawienia zgodnie z poniższą

specyfikacją:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż pionowej, mechanicznej kraty wraz z zespołem do płukania i odwadniania skratek. Urządzenia dostarczone mają być jako komplet z okablowaniem, szafą sterowniczo-zasilającą zawierającą układ zasilania energetycznego oraz układ automatyki sterowania i kontroli procesu, który ma być włączony do istniejącego w oczyszczalni systemu SCADA, podporami i innym osprzętem umożliwiającym prawidłowy montaż i eksploatację.

Pionowa, mechaniczna krata zamontowana ma być w istniejącym kanale przepływowym (budynek hali krat, ciąg oczyszczania mechanicznego, kanał – dopływające ścieki surowe). W przypadku dostawy kraty o innych wymiarach, w ofercie należy uwzględnić koszt niezbędnych przeróbek.

Zamawiający oczekuje zapewnienia wysokiej sprawności kraty w zakresie separacji zanieczyszczeń zgrubnych i substancji włóknistych zawartych w dopływających ściekach, przy zapewnieniu wymaganego przepływu, mając na uwadze że krata będzie pracować jako pierwszy stopień oczyszczania na głównym strumieniu ścieków. Wykonanie materiałowe powinno zapewniać odporność kraty i jej elementów na szkodliwe czynniki środowiska działania kraty (kanał dopływowy, ścieki surowe, czynniki korozyjne).

Krata musi być tak dobrana, aby:

- maksymalna prędkość przepływu ścieków przez kratę wynosiła 0,6-1,0m/s
- minimalna prędkość przepływu ścieków przez kratę wynosiła 0,3-0,5m/s
- prędkość przepływu ścieków w kanale bezpośrednio przed kratą nie była mniejsza niż 0,4m/s

Parametry techniczne kanału:

- a) głębokość kanału: 1450 mm,
- b) szerokość kanału: 900 mm,
- c) zwężenie kanału przed i za kratą do szerokości 500 mm

W zakres zamówienia wchodzi:

1) Krata panelowo - hakowa – 1 szt.

- Przepływ maksymalny 350 m³/h,
- Szerokość elementów filtracyjnych – nie mniej niż 650 mm,
- Perforacja – 6 mm (otwory okrągłe),
- Kąt instalacji – nie więcej niż 70°,
- Rozstaw haków w poziomie - nie więcej niż 50 mm,
- Rozstaw rzędów haków - nie więcej niż 1000 mm,
- Długość haków min 50 mm,
- Sposób czyszczenia: wtrysk wody pod ciśnieniem oraz nie więcej niż jedna szczotka obrotowa obracająca się w kierunku przeciwnym do ruchu paneli zlokalizowana poniżej dyszy płuczącej,

- Szczotka czyszcząca wykonana z segmentów umożliwiającą częściowe zastąpienie zużytych elementów;
 - Łożyskowanie: górne łożysko kołnierzone, dolne ceramiczne bezobsługowe;
 - Minimalne wymagania materiałowe: Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami/skratkami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej (za wyjątkiem armatury, sprężyn tarczowych, napędu i łożysk) wytrawiane poprzez zanurzanie w kąpeli kwaśnej. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L (DIN 1.4404)/ AISI 431 (DIN 1.4057), rolki z tworzywa sztucznego. Napędy: żywica syntetyczna, pozostałe elementy z materiałów odpornych na korozję.
 - Dysze płuczące przystosowane do użycia wody technologicznej
 - Zużycie wody nie więcej niż 50 l/min
 - Wymagane ciśnienie wody – 5 bar
 - Urządzenie musi zapewniać łatwy dostęp do jednostki napędzającej łańcuch
 - Pełna hermetyzacja z możliwością łatwego zdejmowania pokryw (pokrywy dostępne od strony powierzchni cedzącej oraz na leju zrzutowym skratek, pokrywy dostępne zamykane na uniwersalny kluczyk)
- 2) Prasopłuczka skratek – 1 szt.
- Wydajność dopasowana do odbioru skratek z kraty zgodnej z powyższym opisem niniejszej specyfikacji
 - wymagana sucha masa po wypłukaniu i sprasowaniu min 30 % sm,
 - prasowanie skratek przez prasę z przenośnikiem ślimakowym
 - płukanie skratek przez układ dysz
 - automatyczne płukanie strefy prasowania
 - perforacja strefy załadunku,
 - szczotki na obwodzie ślimaka (tylko w strefie płukania ponad perforacją)
 - rura wynosząca skratki powinna się rozszerzać w kierunku wylotu,
 - demontowalna osłona strefy prasowania (montaż na zatrzaski/kłamy)
 - długość strefy prasowania minimum 100 mm
 - perforacja strefy prasowania; otwory nie większe niż 5 mm
 - perforacja w strefie płukania: RV 5/10
 - prowadnice w strefie prasowania o grubości min. 10 mm dodatkowo utwardzone
 - Minimalne wymagania materiałowe dla praso-płuczki skratek: całe urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej min 1.4307 (AISI 304L), (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), pasywowanej w całości w kwaśnej kąpeli. Napędy: żywica syntetyczna. Inne komponenty (rolki, węże, itp.) wykonane z materiałów odpornych na korozję.

3) Szafa sterownicza – 1 szt.

Szafa zasilająco – sterownicza kraty i prasopłuczki skratek.

- Szafka stalowa lakierowana IP66

- ☒ Sterownik swobodnie programowalny
 - ☒ Panel operatorski graficzny min. 7”
 - ☒ Wyłącznik główny
 - ☒ Wyłącznik awaryjny
 - ☒ Wyłączniki termiczne silnika, bezpieczniki, przekaźniki
 - ☒ Sterowanie kratą
 - ☒ Sterowanie prasopłuczką skratek
 - ☒ Radarowy pomiar różnicy poziomów ścieków
 - ☒ Układy miękkiego startu dla krat i prasopłuczki
 - ☒ Zabezpieczenie przeciążeniowe dla kraty
 - ☒ Zabezpieczenie przeciążeniowe dla prasopłuczki
 - ☒ Wewnętrzne ogrzewanie szafy z termostatem
 - ☒ Liczniki godzin pracy dla wszystkich napędów
 - ☒ System komunikacji Modbus
- 4)☒ Wykonania aktualizacji wizualizacji SCADA – 1 kpl.
- ☒ Podłączenie sterownika szafy z systemem komunikacyjnym oczyszczalni
 - ☒ Konfiguracja komunikacji w istniejącym systemie SCADA lub istniejącym sterowniku oczyszczalni w zależności od protokołu komunikacyjnego
 - ☒ Wizualizacja stanu kraty
 - ☒ Wizualizacja stanu prasopłuczki
 - ☒ Wizualizacja poziomów przed i za kratą z zapisem historii odczytów i oknami trendów
- 5)☒ Montaż mechaniczny, elektryczny, uruchomienie całości instalacji oraz szkolenie obsługi – 1 kpl.
- Zakres prac:
- ☒ wykonanie montażu mechanicznego całości instalacji
 - ☒ wykonanie pełnego montażu elektrycznego z materiałów własnych
 - ☒ doprowadzenie zasilania do instalacji
 - ☒ doprowadzenie wody do instalacji
 - ☒ odprowadzenie odcieków przed kratą
 - ☒ wykonanie pomiarów odbiorczych
 - ☒ rozruch mechaniczny
 - ☒ rozruch technologiczny na ściekach
 - ☒ szkolenie obsługi oczyszczalni
- 6)☒ Inne wymagania:
- ☒ Korytka kablowe ze stali ocynkowanej lub PVC
 - ☒ Przewody ułożone na urządzeniu w rurkach PVC
 - ☒ Wykonanie wszystkich połączeń elektrycznych od szafy sterowniczej do poszczególnych napędów
- 7)☒ Kontener na skratki z klapą zamykającą, o pojemności 0,6 m³, na kołach o wzmocnionej nośności, z hamulcem, materiał: stal kwasoodporna, grubość blachy 2,5 – 3 mm.

2. Zamówienie obejmuje również:

- 1) Demontaż kraty zamontowanej obecnie na oczyszczalni.
- 2) Wykonanie robót montażowych (w szczególności branża elektryczna, instalacyjna) zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami.
- 3) Dokonanie niezbędnych modyfikacji oprogramowania oraz rozbudowę sterowników w niezbędnym zakresie. Zamawiający obecnie używa sterowników firmy WAGO.
- 4) Dokonanie uruchomienia kraty wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzeń i prowadzenia podstawowych czynności serwisowych oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD.
- 5) Włączenie sygnalizacji pracy (praca, stop, awaria, ręka, automat itd.) w istniejący system wizualizacji.
- 6) Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej - w tym DTR, kart gwarancyjnych, schematów i szkiców (w tym zabudowy instalacji – w formie dwg).
- 7) Udzielenie gwarancji na minimum 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. W okresie udzielonej gwarancji, wykonawca zapewni usługi pełnych, nieodpłatnych serwisów gwarancyjnych, w tym przeglądy, wraz z materiałami, środkami smarnymi itp. kompletnym zapotrzebowaniem, wymagane w warunkach gwarancji producenta dla utrzymania gwarancji.
- 8) Wymogi technologiczne i techniczne dla urządzeń:
Kompletna instalacja, opisana powyżej, ma stanowić jedną dostawę i pochodzić w całości od jednego dostawcy posiadającego autoryzowany serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych (wymaga się, by min. 3 urządzenia były sprawdzone w minimum rocznej eksploatacji w UE).
Wszystkie dostarczone urządzenia mają posiadać takie wymiary, aby po zamontowaniu zmieściły się we wskazanej lokalizacji oraz nie ograniczały ciągów komunikacyjnych i stanowisk dla obsługi, które mają być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Polski.
- 9) Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie wskaźnika zużycia na godzinę energii elektrycznej wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji przy maksymalnym przepływie ścieków.
- 10) Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty warunków gwarancji oferowanych urządzeń wraz z harmonogramem przeglądów i czynności serwisowych, ze wskazaniem czasu dojazdu serwisu oraz kosztów przeglądów serwisowych (odrębnie koszt pracy i materiałów) – warunki gwarancji udzielone przez wykonawcę po odbiorze dostarczonego zespołu urządzeń, w okresie udzielonej gwarancji/rękojmi nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji i koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji załączone do oferty.
- 11) Zamawiający wymaga, aby krata oraz prasa płuczka mają być urządzeniami fabrycznie nowymi i nie mogą być urządzeniami prototypowymi.
- 12) Krata oraz prasa płuczka musi współpracować z istniejącym w oczyszczalni systemem

SCADA.**3.☒ Pozostałe wymagania:**

1)☒ Do odbioru końcowego urządzeń wymagane są następujące dokumenty:

a)☒ karta gwarancyjna

b)☒ Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zamontowanych urządzeń,

c)☒ instrukcje obsługi w języku polskim.

d)☒ oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej.

e)☒ protokół z pomiarów elektrycznych.

f)☒ protokół odbioru końcowego wykonany przez dział kontroli jakości producenta, wraz z wynikami pomiarów prób ruchowych i natężenia hałasu.

g)☒ dokładny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych.

Pełny opis zawiera SWZ.

Okres gwarancji

min 36 miesięcy

Kody CPV

39350000-0 Urządzenia do obróbki ścieków

Miejsca realizacji**adres****Kraj**

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

rawski

Gmina

Rawa Mazowiecka

Miejscowość

Żydomice

Warunki, jakie musi spełniać oferent**Typ**

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzech zamówień polegających na dostawie i montażu kraty panelowo-hakowej, wraz z zespołem płukania i odwadniania skratek, na oczyszczalni ścieków lub przepompowni ścieków, o średnim przepływie godzinowym ścieków minimum $Q_{sr} = 200 \text{m}^3/\text{h}$.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek odnoszący się do wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez jednego z nich.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzech zamówień polegających na dostawie i montażu kraty panelowo-hakowej, wraz z zespołem płukania i odwadniania skratek, na oczyszczalni ścieków lub przepompowni ścieków, o średnim przepływie godzinowym ścieków minimum $Q_{sr} = 200 \text{m}^3/\text{h}$.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek odnoszący się do wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez jednego z nich.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, według Załącznika 2 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w formularzu Oferty.

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

3) Wykaz wykonanych dostaw potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzech zamówień polegających na dostawie i montażu kraty panelowo-hakowej, wraz z zespołem płukania i odwadniania skratek, na oczyszczalni ścieków lub przepompowni ścieków, o średnim przepływie godzinowym ścieków minimum $Q_{sr} = 200 \text{ m}^3/\text{h}$. - z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SWZ.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. V ust 1 pkt. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.☒ Ponadto Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.☒ Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.

6.☒ Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

7.☒ Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

8.☒ Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

9.☒ Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

10.☒ Zamawiający może wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów żądanych przez zamawiającego lub który nie złożył pełnomocnictw, albo który złożył oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie uzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania i możliwością zatrzymania wadium wykonawcy przez Zamawiającego (jeżeli wymagane jest wniesienie wadium).

11.☒ Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

1.☒ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający może wykluczyć z postępowania w szczególności Wykonawców:

- 1) w stosunku, do których otwarto likwidację, wszczęto postępowanie układowe lub upadłościowe;
- 2) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym nie wnieśli wadium zgodnie z zapisami niniejszego ogłoszenia;
- 4) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
- 5) co do których zachodzą okoliczności wskazujące na konflikt interesów i mające wpływ na naruszenie zasady konkurencyjności tj. podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez właściwą instytucję w wytycznych programowych,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art.

5k rozporządzenia nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Znaczenie procentowe kryterium 90%. W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania wskazanego w pkt. IX.3 SWZ

Czy kryterium cenowe?

NIE


Opis

Gwarancja (G) - okres gwarancji w miesiącach, znaczenie procentowe 10%. W przypadku kryterium "Gwarancja" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania wskazanego w pkt. IX.4 SWZ

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-09-12 - data opublikowania



Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza II”

-> **2022-09-26 10:00:00** - termin składania ofert

-> **2022-10** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.