



Rawa Mazowiecka, 23.09.2022r

L.dz. 3070/2022

Nr postępowania: ZPS-09/2022

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia związanego z działalnością sektorową Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w trybie zasady konkurencyjności na wybór wykonawcy zadania pn. „Dostawę, montaż i uruchomienie kraty hakowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków Żydomicze”. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPS-09/2022.**

Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, działając na podstawie przepisu art. 17 ust. 2 Załącznika nr 4 Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych, przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W dokumentacji (Specyfikacja Warunków Zamówienia) Zamawiający podał następujące wymogi:

- „Udzielenie gwarancji na minimum 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. W okresie udzielonej gwarancji, wykonawca zapewni usługi pełnych, nieodpłatnych serwisów gwarancyjnych, w tym przeglądy, wraz z materiałami, środkami smarnymi itp. kompletnym zapotrzebowaniem, wymagane w warunkach gwarancji producenta dla utrzymania gwarancji.
- „Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty warunków gwarancji oferowanych urządzeń wraz z harmonogramem przeglądów i czynności serwisowych, ze wskazaniem czasu dojazdu serwisu oraz kosztów przeglądów serwisowych (odrębnie koszt pracy i materiałów) – warunki gwarancji udzielone przez wykonawcę po odbiorze dostarczonego zespołu urządzeń, w okresie udzielonej gwarancji/rękojmi nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji i koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji załączone do oferty.

Podobnie we Wzorze Umowy:

- „Udzielenie gwarancji na minimum 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. W okresie udzielonej gwarancji, wykonawca zapewni usługi pełnych, nieodpłatnych serwisów gwarancyjnych, w tym przeglądy, wraz z materiałami, środkami smarnymi itp. kompletnym zapotrzebowaniem, wymagane w warunkach gwarancji producenta dla utrzymania gwarancji.”
- „W okresie udzielanej gwarancji wybrany wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać określone dokumentacją gwarancyjną – eksploatacyjną przeglądy i konserwacje. Przed zakończeniem okresu gwarancji generalny przegląd urządzenia. Wykonawca zapewni przeglądy i konserwacje przedmiotowych urządzeń w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego.”

Literalne rozumienie powyższych zapisów wiązałoby się z koniecznością wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych itp. wymaganych przez DTR urządzeń oraz ponoszeniem kosztów z tym związanych przez Oferenta. Zapisy powyższe generują także konieczność ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych (w tym smarów itp.), części szybkozużywających. Koszty te wpłynąć mogą wydatnie na poziom ceny ofertowej.

Jednocześnie fakt nieodpłatnego wykonania wymaganych przez DTR przeglądów okresowych przez autoryzowany serwis Oferenta przy założeniu wykonywaniu niezbędnych czynności



obsługowych wymienionych w DTR przez pracowników Zamawiającego i przy założeniu ponoszenia przez Niego kosztów ew. materiałów eksploatacyjnych oraz części szybkozyszywających nie powinny istotnie wpłynąć na cenę ofertową. Prosimy o wyjaśnienie powyższej kwestii.

Odpowiedź nr 1:

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający wyjaśnia, że czynności gwarancyjne nie dotyczą czynności eksploatacji oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych podczas normalnej eksploatacji i użytkowania urządzenia, zgodnie z DTR oraz instrukcją obsługi. Wykaz czynności gwarancyjnych ich częstotliwość oraz zakres powinny zostać załączone do oferty, zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 2

W Wzorze Umowy Zamawiający podał następujący zapis:

„W razie dwukrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, a Wykonawca jest zobowiązany je wymienić. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę – jeżeli dotyczy zrealizowanego zakresu.”

Proponujemy zmianę zapisu na:

„W razie dwukrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego istotnego elementu lub podzespołu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, a Wykonawca jest zobowiązany je wymienić. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę – jeżeli dotyczy zrealizowanego zakresu.”

Odpowiedź nr 2:

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Proponowany zapis z określeniem „istotnego” w odniesieniu do elementu urządzenia jest zbyt nieprecyzyjny. Praktyką jest, że dostawca dostarcza, najpóźniej z dokumentami dostawy, wykaz części zużywających się, wymagających wymiany zgodnie ze stanem zużycia w toku normalnej eksploatacji. Koszty zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych związanych z normalnym użytkowaniem urządzenia są standardowo po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenia terminu składania ofert o 7 dni na 3 październik 2022 r.

Odpowiedź nr 3:

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **30.09.2022r do godz. 10:00.**

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Gromek