PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR"

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TECHNOLOGIA I INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Zagospodarowanie terenu
- Infrastruktura technologiczna i sanitarna. Skala 1:500

ORIENTACJA SKALA 1: 50000



MAPA D/C PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

państwowy układ współrzędnych 2000
poziom odniesienia Kronsztadt 60

województwo łódzkie
powiat rawski
101301_1 Miasto Rawa Mazowiecka
obręb 0008 ul. Katowicka
działki nr 292/4, 292/5
GG.II.6640.52.2020

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 17.01.2020 r. W zakresie opracowanej mapy obciążeń służebnościami gruntowymi nie badano.

Granice działek wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
Geodeta Ryszard Imioła
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 1, pok. 4
tel./fax 46 814-25-92; kom. 609-665-579
e-mail. geodezjarawa@wp.pl

GEODETA

Ryszard Imioła
Uprawnienia nr 8825

Rawa Mazowiecka dn. 04.02.2020 r.

Poświadcza się że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wykazany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA RAWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1013. 2020 . 251
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	19.02.2020
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ (pieczęć i podpis)	Z up STAROSTY

Martyna Orzechowska
Młodszy Referent w Wydziale Geodezji
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

LEGENDA:

- *granice działek*

Oznaczenie obszarów wg M.P.Z.P. Miasta Rawa Mazowiecka: wg Uchwały RM nr XXI/159/2000 z dnia 30.03.2000 r.:

8.155.WW - *tereny infrast. tech. - ujęcia i stacje wodociągowe - dz. nr 292/4*
8.156.WW - *tereny infrast. tech. - ujęcia i stacje wodociągowe - dz. nr 292/5*
8.153.U - *tereny zabudowy usługowej - dz. nr 292/18*

1. *istniejąca studnia głębinowa nr 1 - wymiana obudowy - 2,3m²*
2. *istniejący bud. techniczny - przebudowa i remont - 174,9m²*
3. *zbiornik retencyjny 150m³- 17,6m²*
4. *komora przepustnic zbiorników - 4,3m²*
5. *istniejący odstojnik popłuczyn 35,1m³- remont - 24,6m²*
6. *studnia neutralizacji chloru DN1000*
7. *agregat prądotwórczy - 3,0m² (posadowienie na ist. fund. zbior.)*
8. *istniejący zbiornik retencyjny 75m³- do demontażu*
9. *istniejąca komora zasuw - do demontażu*
10. *istniejący fundament zbiornika - remont - 17,6m²*
11. *istniejące hydrofiltry - do demontażu*
12. *istniejąca główna sieć wodociągowa Ø225 - bez zmian*
13. *istniejący rurociąg wód nadosadowych Ø160 - bez zmian*
14. *istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160 - bez zmian*
15. *istniejące złącze kablowo-pomiarowe - bez zmian*

- *ogrodzenie panelowe 3D - wys. 1,5m*
- *brama panelowa 3D - wys. 1,5m*
- *rurociąg wody surowej ze studni*
- *rurociąg wody uzdatnionej do zbiorników*
- *rurociąg wody uzdatnionej ze zbiorników*
- *rurociąg wody przelewowej i spustowej ze zbiorników*
- *rurociąg wody uzdatnionej do hydrantu ppoż.*
- *hydrant ppoż. DN80 z zasuwą*
- *rurociąg popłuczyn z filtrów*
- *rurociąg awaryjnej neutralizacji chloru*
- *przyłącze elektroenergetyczne awaryjne z agregatu prądotwórczego*
- *kable elektryczne zasilające obiekty z kablami sterow.*
- *kable elektryczne zasilające oświetlenie zewnętrzne*
- *słup z oprawą oświetleniową LED*
- *szafa z wyłącznikiem ppoż. i zasilania rezerwowego*
- *istniejące ogrodzenie do demontażu*
- *istniejący wodociąg do wyłączenia z eksploatacji*
- *istniejąca kanalizacja do wyłączenia z eksploatacji*
- *istniejące kable do wyłączenia z eksploatacji*

UWAGI:
1. Wszystkie istniejące rurociągi i kable na terenie stacji są przesnaczone do wyłączenia z eksploatacji za wyjątkiem: głównej sieci wodociągowej Ø225, rurociągu wód nadosadowych Ø160 oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160.
2. Wszystkie istniejące rurociągi i kable przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji w miejscach kolizyjnych z nową infrastrukturą należy zdemontować.
3. Wszystkie nowoprojektowane kable należy w miejscach kolizyjnych zabezpieczyć rurami ochronnymi.

INEKO
PRACOWNIA INWESTYCYJNO–PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14–200 ILAWA, ul. Ostródzka 53, telefax 0–89/648–71–51, tel. 0–89/648–76–41
http://www.ineko.pl, e–mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: *PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR"*
OBIEKT: *STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ*
ADRES OBIEKTU: *M. Rawa Mazowiecka, dz. nr 292/4, 292/5, 292/18, obręb nr 0008, Miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski*
INWESTOR: *Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Słowackiego 70, 96–200 Rawa Mazowiecka*

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY *TYTUŁ OPRACOWANIA:* TECHNOLOGIA I INSTALACJE WEWNĘTRZNE *TYTUŁ RYS.:* Zagospodarowanie terenu – Infrastruktura technologiczna i sanitarna			*DATA:* sierpień 2020 r.
PROJEKTOWAŁ:	inż. Jerzy Kujawski Upr. nr: 74/92/OL, 479/94/OL 220/82/OL, 79/92/OL		*PODZIAŁKA:* 1:500
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Olaf Kujawski Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09		*BRANŻA:* sanitarna
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Detyna Upr. nr: –		*NR RYSUNKU:* SAN–1

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE