PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR"

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Usytuowanie obiektów. Skala 1:500

ORIENTACJA SKALA 1: 50000



MAPA D/C PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

państwowy układ współrzędnych 2000
poziom odniesienia Kronsztadt 60

województwo łódzkie
powiat rawski
101301_1 Miasto Rawa Mazowiecka
obręb 0008 ul. Katowicka
działki nr 292/4, 292/5
GG.II.6640.52.2020

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacj wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 17.01.2020 r. W zakresie opracowanej mapy obciążeń służebnościami gruntowymi nie badano.

Granice działek wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
Geodeta Ryszard Imioła
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 1, pok. 4
tel./fax 46 814-25-92; kom. 609-665-579
e-mail. geodezjarawa@wp.pl

GEODETA

Ryszard Imioła
Uprawnienia nr 8825

Rawa Mazowiecka dn. 04.02.2020 r.

Poświadcza się że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA RAWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1013. 2020 . 251
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	19.02.2020
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ (pieczęć i podpis)	Z up STAROSTY

Martyna Orzechowska
Młodszy Referent w Wydziale Geodezji
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

LEGENDA:

- granice działek
- Oznaczenie obszarów wg M.P.Z.P. Miasta Rawa Mazowiecka: wg Uchwały RM nr XXI/159/2000 z dnia 30.03.2000 r.:
- 8.155.WW - tereny infrast. tech. - ujęcia i stacje wodociągowe - dz. nr 292/4
- 8.156.WW - tereny infrast. tech. - ujęcia i stacje wodociągowe - dz. nr 292/5
- 8.153.U - tereny zabudowy usługowej - dz. nr 292/18
- (1) - istniejąca studnia głębinowa nr 1 - wymiana obudowy - 2,3m²
- (2) - istniejący bud. techniczny - przebudowa i remont - 174,9m²
- (3) - zbiornik retencyjny 150m³- 17,6m²
- (4) - komora przepustnic zbiorników - 4,3m²
- (5) - istniejący odstojnik popłuczyn 35,1m³- remont - 24,6m²
- (6) - studnia neutralizacji chloru DN1000
- (7) - agregat prądotwórczy - 3,0m² (posadowienie na ist. fund. zbior.)
- (8) - istniejący zbiornik retencyjny 75m³- do demontażu
- (9) - istniejąca komora zasuw - do demontażu
- (10) - istniejący fundament zbiornika - remont - 17,6m²
- (11) - istniejące hydrofiltry - do demontażu
- (12) - istniejąca główna sieć wodociągowa Ø225 - bez zmian
- (13) - istniejący rurociąg wód nadosadowych Ø160 - bez zmian
- (14) - istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160 - bez zmian
- (15) - istniejące złącze kablowo-pomiarowe - bez zmian
- - ogrodzenie panelowe 3D - wys. 1,5m
- - brama panelowa 3D - wys. 1,5m
- - rurociąg wody surowej ze studni
- - rurociąg wody uzdatnionej do zbiorników
- - rurociąg wody uzdatnionej ze zbiorników
- - rurociąg wody przelewowej i spustowej ze zbiorników
- - rurociąg wody uzdatnionej do hydrantu ppoż.
- - hydrant ppoż. DN80 z zasuwą
- - rurociąg popłuczyn z filtrów
- - rurociąg awaryjnej neutralizacji chloru
- - przyłącze elektroenergetyczne awaryjne z agregatu prądotwórczego
- - kable elektryczne zasilające obiekty z kablami sterow.
- - kable elektryczne zasilające oświetlenie zewnętrzne
- - słup z oprawą oświetleniową LED
- - szafa z wyłącznikiem ppoż. i zasilania rezerwowego
- - istniejące ogrodzenie do demontażu
- - istniejący wodociąg do wyłączenia z eksploatacji
- - istniejąca kanalizacja do wyłączenia z eksploatacji
- - istniejące kable do wyłączenia z eksploatacji

UWAGI:
1. Wymiary podano z dokładnością do 0,1 [m], a powierzchnie z dokładnością do 0,1 [m²].
2. Wszystkie istniejące rurociągi i kable na terenie stacji są przesnaczone do wyłączenia z eksploatacji za wyjątkiem: głównej sieci wodociągowej Ø225, rurociągu wód nadosadowych Ø160 oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160.
3. Wszystkie istniejące rurociągi i kable przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji w miejscach kolizyjnych z nową infrastrukturą należy zdemontować.
4. Wszystkie nowoprojektowane kable należy w miejscach kolizyjnych zabezpieczyć rurami ochronnymi.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia wszystkich działek nr: 292/4, 292/5, 292/18 - 2922,0m²
Powierzchnia działek głównych nr: 292/4, 292/5 - 618,7m²
Powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych i istniejących na działkach głównych - 284,1m²
Powierzchnia terenu biologicznie czynna na działkach głównych - 334,6m²
Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej na działkach głównych - 54,1%
UWAGA: W bilansie powierzchni terenu biologicznie czynnej nie uwzględniono działki nr 292/18, ponieważ jest to działka prywatna, zajęta w większości przez budynki magazynowe, na której zaprojektowano jedynie krókie odcinki tranzytowe infrastruktury podziemnej.

Niniejsza mapa spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu MGPiB z dnia 21.02.1995 r. i Rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. i służy jako mapa do celów projektowych.

Oświadczam, iż niniejsza mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej jest zgodna z mapą z operatu technicznego, wpisanego do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograf. pod nr P.1013.2020.251 w dniu 19.02.2020 r. w P.O.D.G. i K. w Rawie Mazowieckiej.

Oświadczam, iż obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu, jakim jest: "Stacja uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą" mieści się w granicach działek nr: 292/4, 292/5, 292/18, obręb nr 0008, Miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski, na których został zaprojektowany.

INEKO
PRACOWNIA INWESTYCYJNO–PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14–200 ŁAWA, ul. Ostródzka 53, telefax 0–89/648–71–51, tel. 0–89/648–76–41
http://www.ineko.pl, e–mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR"
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ADRES OBIEKTU: M. Rawa Mazowiecka, dz. nr 292/4, 292/5, 292/18, obręb nr 0008, Miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski
INWESTOR: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Stowackiego 70, 96–200 Rawa Mazowiecka

OPRACOWANIE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TYTUŁ RYS.: Usytuowanie obiektów

PROJEKTANT GŁÓWNY:	inż. Jerzy Kujawski Upr. nr: 74/92/OL, 479/94/OL 220/82/OL, 79/92/OL		DATA: sierpień 2020 r.
PROJEKTOWAŁ: branża architektoniczna	mgr inż. arch. Marek Woszczyński Upr. nr: BK.IIF.7342/55/94		
SPRAWDZIŁ: branża architektoniczna	mgr inż. arch. Dariusz Szymański Upr. nr: 22/WMOKK/2017		PODZIAŁKA: 1:500
PROJEKTOWAŁ: branża sanitarna	inż. Jerzy Kujawski Upr. nr: 74/92/OL, 479/94/OL 220/82/OL, 79/92/OL		
SPRAWDZIŁ: branża sanitarna	mgr inż. Olaf Kujawski Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09		BRANŻA: architektoniczna sanitarna elektryczna
PROJEKTOWAŁ: branża elektryczna	inż. Tomasz Krawec Upr. nr: WAM/0065/PWOE/06		
SPRAWDZIŁ: branża elektryczna	mgr inż. Daniel Sokołowski Upr. nr: WAM/0149/PWOE/12		NR RYSUNKU: PZT–1.1
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Detyna Upr. nr: –		

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE