

Ogłoszenie

Numer

2023-32303-158038

Id

158038

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0043/16 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - faza II”

Tytuł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - faza II

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

- Istotne postanowienia umowy zawiera Wzór umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).
- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
 - Zmiany terminu realizacji i/lub kwoty wynagrodzenia w związku z:
 - uzgodnioną przez Strony zmianą (zmniejszeniem) zakresu zamówienia;
 - w przypadku uzgodnionym przez Strony zastąpieniem zakresu planowanych do wykonania dostaw/usług innym zakresem dostaw/usług, przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach Zamawiającego, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z produkcji danego dobra (urządzenia lub sprzętu) lub zaistnienia okoliczności obiektywnie uzasadniających niemożność pozyskania danego dobra (urządzenia lub sprzętu).
 - uzgodnioną przez Strony zmianą sposobu realizacji umowy spowodowaną w szczególności zastosowaniem przez Wykonawcę rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w SWZ
 - Przedłużenia terminu realizacji w związku zaistnieniem którejkolwiek z poniższych przyczyn:
 - wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo uniemożliwia wykonawcy, przy wykorzystaniu współczesnej techniki, wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań.
 - wystąpienia awarii obiektów i urządzeń, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- 3) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych w związku z zaistnieniem którejkolwiek z poniższych przyczyn:
- a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń,
 - b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
- 4) Inne rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
- a) zmiana (podwyższenie lub obniżenie) kwoty wynagrodzenia wykonawcy określonego w par. 5 ust. 1 wzoru umowy, w sytuacji zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia objęty niniejszym kontraktem, strony dopuszczają zmianę wartości umowy o wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia umowy a stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług.
 - b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu Cywilnego (jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany np. pandemii, wojny w kraju i na zewnątrz, ale wpływającej na realizację dostaw, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, strony mogą po rozważeniu interesów obu stron, zgodnie z zasadami współzycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, zmienić wysokość świadczenia lub nawet rozwiązać umowę. Rozwiązując umowę strony ustalą w miarę potrzeby o wzajemnych rozliczeniach, kierując się zasadami określonymi w zadaniu poprzedzającym),
 - c) w sytuacji zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.
- 5) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
- a) opis zmiany,
 - b) uzasadnienie zmiany,
 - c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany za termin zakończenia umowy.
- 6) Zamawiający może (ale nie jest zobowiązany) wyrazić zgodę na zmiany, w uznaniu argumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2023-05-11

1. Dokumentacja techniczna stacji zlewnej
2. Załącznik nr 5 Wzór umowy
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2023-05-11

Data ostatniej zmiany

2023-05-11

Termin składania ofert

2023-05-18 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2023-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8350003635

Osoby do kontaktu

Aneta Mantorska
tel.: 468142667
e-mail: a.mantorska@rawik.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Modernizacja stacji zlewnej ścieków dowożonych

Budżet części 1

72000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków Żydomicie. Dostawcą stacji była w 2013r firma PWP Katowice Sp. z o.o.

Na wyposażenie istniejącej stacji Feko składa się:

Szafa zewnętrzna sterująco-identyfikująca (wykonana ze stali nierdzewnej)

Kolorowy Ekran LCD 5,7" stopień ochrony IP-55 stal nierdzewna

System sterowania z archiwizacją danych

Wejście USB – do przenoszenia danych

Moduł identyfikujący przewoźników

Moduł identyfikujący rodzaj ścieków

Karty zbliżeniowe.

Drukarka modułowa z obcinakiem papieru

Moduł jakości – klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej) możliwość wprowadzenia do 3 adresów pochodzenia ścieków.

Ciąg spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 DN 100

Przepływomierz elektromagnetyczny Siemens

Naczynie pomiarowe

Układ automatycznego płukania

Zasuwa pneumatyczna

Elektrozawory sterujące zasuwą

Kompresor olejowy

Oprogramowanie: Program umożliwia zdalną kontrolę stacji, wykonywanie raportów (archiwizację) na podstawie przesłanych danych ze stacji, parametryzację stacji i innych funkcji niezbędnych do obsługi urządzenia. Oprogramowanie oparte na systemie Windows CE

Kontener KS

Szerokość 2400mm

Długość 6000mm

Wysokość 3200mm

Kontener posiada:

system wentylacji mechanicznej z wentylatorem elektrycznym o wydatku powietrza 150-200 m³/h, instalację elektryczną oświetleniową, instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem, podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej, ściany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej, drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej

Moduł pH

Przetwornik do pomiaru pH – Stratos 2405 eco

Elektroda pH - HAMILTON MECOTRODE 120 VP, z czujnikiem temperatury

Kabel VP – 3m

Moduł COND

Przetwornik do pomiaru przewodnictwa – Stratos 2405 eco

Naczynko konduktometryczne ECCS10-1-0S z czujnikiem temperatury

Wyposażenie dodatkowe kontenerowej stacji zlewnej:

Sito bębnowe – SB1200 80 m³/h

Wydajność 80 m³/h

Powierzchnia filtracyjna – pręty o prześwicie 10 mm

Sposób czyszczenia sita – zgarniacz całkowicie penetrujący przestrzenie między prętami tworzącymi

powierzchnię filtracyjną

Średnica bębna sita 1000 mm

Urządzenie wyposażone w przenośnik ślimakowy zintegrowany z praską do skratek

System dysz płuczących skratki dla zmniejszenia ich objętości zainstalowany w koszu sita

Kąt pochylecia bębna sita oraz przenośnika 35°

Pokrywa wyposażona w podnośnik pneumatyczny. Praska skratek wyposażona w układ automatycznego przemywania. Typ przenośnika: ślimakowy, wałowy, dwustronnie łożyskowany (łożyska bezobsługowe, nie wymagające smarowania) Urządzenie zapewnia pełną hermetyzację procesów cedzenia, transportu i prasowania skratek Procesy cedzenia, transportu i prasowania skratek odbywają się przy użyciu nie więcej niż jednego napędu

Moc napędu 1,5 kW

Ciśnienie medium płuczącego 4 bar

Temperatura medium płuczącego 70°C

Krata zabudowana w kontenerze przepływowym

Króciec dopływowy DN 100, PN 10

Króciec odpływowy DN 200, PN 10

Wysokość zrzutu skratek licząc od posadzki ~1500mm.

Kompresor olejowy

Wykonanie materiałowe: Wszystkie elementy mające kontakt ze ściekami/skratkami (w tym przenośnik ślimakowy) są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), poddane w całości pasywacji poprzez zanurzenie w roztworze kwasów.

Dokumentacja powykonawcza stacji stanowi załącznik do SWZ.

Stacja jest mocno zdegradowana i wymaga modernizacji, w szczególności w zakresie systemu sterowania i kontroli, który jest awaryjny i nie pozwala na potwierdzanie lokalizacji źródła wytworzenia ścieków na terenie aglomeracji.

Stacja po modernizacji powinna spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U.2002.188.1576 ze zm.).

Wyposażenie stacji zlewnej w nowoczesny, sprawny system sterowania i kontroli pozwoli na usprawnienie procesu przyjmowania ścieków dowożonych. Sprawna stacja zlewna powinna pozwalać każdorazowo, bez zakłóceń, identyfikować przewoźników i dostawców ścieków oraz generować raporty o ściekach dostarczonych do utylizacji. Stacja powinna pracować w systemie bezobsługowym, aby wyeliminować możliwość błędnego generowania przez dostawców danych dotyczących dostarczanych do utylizacji ścieków. Dodatkowo system identyfikacji dostawców powinien spełniać wymagania ustawy o ochronie danych osobowych (m.in. poprzez ustalenie kilku poziomów dostępu do danych i zabezpieczenie dostępu hasłami).

2. Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącej stacji zlewnej w:

1) szafę sterująco-identyfikującą z systemem sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych (w tym identyfikacji adresu odbioru ścieków) oraz modułem identyfikującym przewoźników,

Parametry nowego układu sterowania do stacji zlewnej:

a) Szafa zewnętrzna sterująco-identyfikująca ze stali nierdzewnej, wyposażona w:

- kolorowy ekran dotykowy LCD minimum 10",
- system sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych,
- oprogramowanie oparte na najnowszej wersji systemu Windows Embedded (w okresie udzielonej gwarancji dostawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania oraz przekaze klucz licencyjny dla oprogramowania wgranego w szafie sterowniczej stacji zlewnej),
- pamięć wewnętrzną (minimalny zakres gromadzonych danych: miejscowość, adres posesji)
- moduł komunikacyjny Wi-Fi,
- wejście USB – do manualnego przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji,
- protokół komunikacyjny MODBUS RTU/TCP,

- moduł identyfikujący przewoźników – breloki (minimum 20 szt.)
 - moduł identyfikujący rodzaj ścieków,
 - drukarkę modułową z obcinakiem papieru. Wydruki powinny być zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 17 października 2002r w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych,
 - klawiaturę przemysłową wandaloodporną wykonaną ze stali nierdzewnej,
 - oprogramowanie (biurowe oraz serwerowe) do zarządzania stacją zlewną,
 - system sterowania powinien blokować możliwość zrzutu ścieków o przekroczonych parametrach (pH, przewodność, temperatura) Dostawa powinna być również blokowana z następujących powodów: dostawca ma ustawioną blokadę, przekroczone limit kontyngentu wyznaczonego dla dostawcy, nie zidentyfikowano przewoźnika lub w sytuacji awarii stacji.
- 2) z poziomu dostarczonej szafy sterowniczej powinna być możliwość sterowania sitem i piaskownikiem podwójny odpływ ze stacji zlewnej, wraz z zasuwami z napędem elektrycznym (instalacja pozwoli na przekierowanie ścieków do osobnych zbiorników w zależności od wyboru typu ścieków na panelu sterowania stacji zlewnej) i układem sterowania.

Parametry nowego wyposażenia:

- zasowa nożowa DN 100 z napędem elektrycznym AUMA SA 7.2 (2 szt.), wraz z układem sterowania napędem, elementy rurociągu, kołnierze

3) Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100, dedykowany do ścieków

Parametry nowego wyposażenia:

- model nie wymagający odcinków prostych na rurociągu,
- dopuszczenia: przetwornik (funkcjonalność standardowa) + czujnik,
- konstrukcja: kołnierze luźne, pełny przekrój 0xDN, obudowa o stopniu ochrony min. IP68
- wyjście/wejście 4-20mA,
- kalibracja przepływu: 0,5%, funkcje
- wyświetlacz LCD, język obsługi: polski
- funkcje autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania

3. Zamówienie obejmuje również:

- 1) Uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi.
- 2) Wykonanie robót montażowych (w szczególności branża elektryczna, instalacyjna) zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami.
- 3) Dokonanie niezbędnych modyfikacji oprogramowania i zainstalowanie nowego oprogramowania.
- 4) Po zakończeniu montażu, dokonanie uruchomienia stacji zlewnej wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i prowadzenia podstawowych czynności serwisowych oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej.
- 5) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej zamontowanych części/urządzeń w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.

- 6)☒ Udzielenie gwarancji na minimum 24 miesiące od daty uruchomienia urządzenia i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. W okresie udzielonej gwarancji, wykonawca zapewni usługi pełnych, nieodpłatnych serwisów gwarancyjnych, w tym przeglądy, wymagane w warunkach gwarancji producenta dla utrzymania gwarancji.
- 7)☒ Wszystkie dostarczone części/urządzenia mają posiadać takie wymiary, aby po zamontowaniu zmieściły się we wskazanej lokalizacji oraz nie ograniczały stanowisk dla obsługi, które mają być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Polski.
- 8)☒ Zamawiający wymaga, aby dostarczone części/urządzenia były fabrycznie nowe.
- 3.☒ Pozostałe wymagania:
- 1)☒ Do odbioru końcowego wymagane są następujące dokumenty:
- a)☒ karty gwarancyjne
 - b)☒ instrukcje obsługi w języku polskim.
 - c)☒ oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej.
 - d)☒ protokół z pomiarów elektrycznych.
 - e)☒ protokół odbioru końcowego.
 - f)☒ harmonogram przeglądów i czynności serwisowych.
- 2)☒ W trakcie prac należy zminimalizować czas niezbędny do montażu i uzgodnić termin wyłączenia stacji zlewnej z Kierownictwem oczyszczalni.
- 3)☒ Wykonawca przeprowadzi minimum 8-godzinny test odbiorowy w normalnych warunkach pracy oczyszczalni w trakcie pracy instalacji.
- 4)☒ Odbiór końcowy uważa się za dokonany po obustronnym podpisaniu protokołu końcowego.
- 5)☒ W okresie udzielanej gwarancji wybrany wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać określone dokumentację gwarancyjno – eksploatacyjną przeglądy i konserwacje. Wykonawca zapewni przeglądy i konserwacje przedmiotowych urządzeń w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego.
- 6)☒ Wykonawca zapewni przyjazd serwisu w ciągu dwóch dni od zgłoszenia.

Okres gwarancji

minimum 24 miesiące

Kody CPV

39350000-0 Urządzenia do obróbki ścieków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

rawski

Gmina

Rawa Mazowiecka

Miejscowość

Żydomice

Warunki, jakie musi spełniać oferent**Typ**

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu stacji zlewnej ścieków dowożonych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek odnoszący się do wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez jednego z nich.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu stacji zlewnej ścieków dowożonych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek odnoszący się do wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez jednego z nich.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu stacji zlewnej ścieków dowożonych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek odnoszący się do wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez jednego z nich.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu stacji zlewnej ścieków dowożonych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek odnoszący się do wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez jednego z nich.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu stacji zlewnej ścieków dowożonych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek odnoszący się do wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez jednego z nich.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)☒ sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

V.☒ Wykaz oświadczeń, lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

1.☒ W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1)☒ Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, według Załącznika 2 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w formularzu Oferty.

2)☒ Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

3)☒ Wykaz wykonanych dostaw potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu stacji zlewnej ścieków dowożonych - z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SWZ.

2.☒ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. V ust 1 pkt. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.

6. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

7. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

10. Zamawiający może wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów żądanych przez zamawiającego lub który nie złożył pełnomocnictw, albo który złożył oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie uzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania i możliwością zatrzymania wadium wykonawcy przez Zamawiającego (jeżeli wymagane jest wniesienie wadium).

11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający może wykluczyć z postępowania w szczególności Wykonawców:

- 1) w stosunku, do których otwarto likwidację, wszczęto postępowanie układowe lub upadłościowe;
- 2) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym nie wnieśli wadium zgodnie z zapisami niniejszego ogłoszenia;
- 4) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
- 5) co do których zachodzą okoliczności wskazujące na konflikt interesów i mające wpływ na naruszenie zasady konkurencyjności tj. podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez właściwą instytucję w wytycznych programowych,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) – wyklucza się wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

ii. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2) – wyklucza się wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

iii. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3) - wyklucza się wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 7.3.

iv. na podstawie art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

W odniesieniu do warunku wykluczenia określonego powyżej w ust. 1 pkt. 4, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 4.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Waga kryterium - 90%

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

C_{min}

$P_x(C) = \text{-----} \times 90 \text{ pkt.}$

C_x

gdzie:

$P_x(C)$ – liczba punktów jakie otrzyma oferta „X” za kryterium „Cena”;

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Waga kryterium - 10%

Zasady oceny kryterium „Gawarancja” (G):

Wymagany okres gwarancji to minimum 24 miesiące, jednak nie większy niż 60 miesięcy.

Obliczona wg poniższego wzoru:

$(G_x - G_{min})$

$G = (\text{-----}) \times 10 \text{ pkt.}$

$(G_{max} - G_{min})$

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - faza II

-> **2023-05-11** - data opublikowania

-> **2023-05-18 10:00:00** - termin składania ofert

-> **2023-05** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.