



Rawa Mazowiecka, dnia 12 maja 2023r

L.dz. 1209 /2023

Nr postępowania: ZPS-07/2023

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia związanego z działalnością sektorową Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w trybie zasady konkurencyjności na wybór wykonawcy zadania pn. Modernizacja stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków Żydomice**". Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPS-07/2023.

I. Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, działając na podstawie przepisu art. 17 ust. 2 Załącznika nr 4 Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych, przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do ogłoszonego przedmiotowego postępowania, z uwagi na otrzymanie informacji producenta o aktualnym szacowanym czasie oczekiwania na dostawę napędów AUMA do zasuw wynoszącym około 20 tygodni, prosimy o przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż ze względu na terminy realizacji określone w Projekcie, na chwilę obecną nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji.

W odniesieniu do zapytania, Zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w SWZ pkt. 2 ppkt. 2) (str. 5) i otrzymuje on brzmienie:

„ 2) z poziomu dostarczonej szafy sterowniczej powinna być możliwość sterowania sitem i piaskownikiem podwójny odpływ ze stacji zlewnej, wraz z zasuwami z napędem elektrycznym (instalacja pozwoli na przekierowanie ścieków do osobnych zbiorników w zależności od wyboru typu ścieków na panelu sterowania stacji zlewnej) i układem sterowania.

Parametry nowego wyposażenia:

- zasuwą nożową DN 100 z napędem elektrycznym AUMA SA 7.2 (2 szt.), wraz z układem sterowania napędem, elementy rurociągu, kołnierze
- Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw nożowych z napędem pneumatycznym (2 szt.), wraz z układem sterowania napędem, elementy rurociągu, kołnierze, pod warunkiem wykonania ogrzewanej zabudowy do ww. armatury, gwarantującej właściwe warunki wilgotności i temperatury."

**Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Z poważaniem,

**PREZES Zarządu**  
  
Sebatian Gromek