

Rawa Mazowiecka, 26.01.2024r

L.dz. 212...../2024

Nr postępowania: ZPS-19/2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia związanego z działalnością sektora Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w trybie zasady konkurencyjności na wybór wykonawcy zadania pn. „**Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu na obiekcie RAWiK Sp. z o.o.**”

I. Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, działając na podstawie przepisu art. 11 ust. 7-8 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych, przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy, jeżeli tak to czy Zamawiający wymaga optymalizatora na każdym panelu czy dopuszcza zastosowanie 1 optymalizatora na 2 panele?

Odpowiedź nr 1:

Zastosowanie optymalizatorów mocy wskazane jest w instalacjach fotowoltaicznych (PV), które narażone są długotrwałe zacienienie paneli przez jakieś przeszkody terenowe co wpływa na produkcję energii. W naszym przypadku miejsce instalacji paneli wolne jest od takich przeszkód, na terenie odkrytym i nie zacienionym.

Zamawiający nie wymaga zainstalowania optymalizatorów mocy, natomiast jeżeli Wykonawca zdecydowałby się na ich zamontowanie powinien wskazać okres gwarancji producenta w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację, czy na terenie, na którym będzie posadowiona instalacja fotowoltaiczna występują jakieś drzewa/krzewy, które będzie trzeba usunąć? Czy ten teren jest w pełni przygotowany pod montaż instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź nr 2:

Teren, na którym posadowiona będzie instalacja fotowoltaiczna został oczyszczony i uporządkowany. Nie zachodzi potrzeba dodatkowych prac porządkowych.

Teren jest w pełni przygotowany do montażu nowej instalacji.

Pytanie nr 3

W związku z Ogłoszeniem o zamówieniu na "Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu na obiekcie RAWiK Sp. z o.o." proszę o potwierdzenie iż w wymaganiach o treści: "**b) 1 (jedną) osobą posiadającą pełne**

uprawnienia dozorowe do 1 KV celem nadzoru nad wykonaniem zamówienia" zgodnie z Dz.U. z 2022 roku poz. 1392, dla uprawnień dozorowych w Grupie 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, Zamawiający wymaga minimum następujących uprawnień:

- 1) urządzenia prądowórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 - 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 - 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji w wyżej wymienionych punktach.
- Jeżeli te uprawnienia są nie wystarczające do nadzoru nad wykonaniem zamówienia proszę o wskazanie jakie punkty uprawnień Grupy 1 są wymagane.

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z treścią SWZ, Zamawiający wymaga posiadania uprawnień dozorowych do 1 KV. Niezbędne zapisy w "Świadectwie kwalifikacyjnym": **Grupa 1** powinny zawierać poniższe punkty:

1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV;
2. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 1kV;
3. Zespoły prądowórcze o mocy powyżej 50kw;
4. Urządzenia elektrotermiczne;
5. Pomiary elektryczne do 1kV;
6. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń wymienionych w powyżej(pkt.1-4).

Pracownicy wykonujący montaż paneli fotowoltaicznych powinni posiadać również "Certyfikat Instalatora" OZE wydany przez UDT, potwierdzający kwalifikacje do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.

II. Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, w związku z wniesionymi zapytaniem, zmienia treść pkt. IV 2 SWZ w poniższym zakresie:

„2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:**

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

- 2) **posiadania wiedzy i doświadczenia:**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże **wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej inwestycji o podobnym charakterze polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem monitoringu pracy instalacji, na kwotę minimum 150 000 zł netto,**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek odnoszący się do wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez jednego z nich.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże **dysponowanie co najmniej:**

a) 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót w zakresie objętym zadaniem

b) 1 (jedną) osobą posiadającą pełne uprawnienia dozorowe do 1kV celem nadzoru nad wykonaniem zamówienia; Niezbędne zapisy w "Świadectwie kwalifikacyjnym": Grupa 1 powinny zawierać poniższe punkty:

1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV;
2. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 1kV;
3. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kw;
4. Urządzenia elektrotermiczne;
5. Pomiary elektryczne do 1kV;
6. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń wymienionych w powyżej(pkt.1-4).

Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną z powyższych funkcji.

c) Pracownicy wykonujący montaż paneli fotowoltaicznych powinni posiadać również "Certyfikat Instalatora" OZE wydany przez UDT, potwierdzający kwalifikacje do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.¹

III. Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, w związku z wniesionymi zapytaniem, zmienia

termin składania ofert na 07.02.2024r do godz. 10:00 oraz treść SWZ w zakresie terminu składania ofert:

1. Zmiana treści punktu XII SWZ w zakresie opisu zakresu zamówienia, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„XII. Miejsce i termin, do którego należy złożyć ofertę:

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie w siedzibie spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o, ul. J. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	07.02.2024r	do godz.	10:00
---------	--------------------	----------	--------------

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o, ul. J. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka na Sali konferencyjnej.

w dniu	07.02.2024r	o godz.	11:00
--------	--------------------	---------	--------------

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

.....
Sebastian Gromek