

Rawa Mazowiecka, 21 lutego 2025r

L.dz. 336...../2025

Nr postępowania: ZPS-03/2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia związanego z działalnością sektorową Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w trybie zasady konkurencyjności na wybór wykonawcy zadania pn.

Kompleksowy remont Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice wraz z wyposażeniem, w tym mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczeniem wnętrza komory

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPS-03/2025.

I. Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, działając zgodnie z treścią pkt. X.1 SWZ, przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie producenta konstrukcji wewnętrznej stalowej WKF.

Odpowiedź nr 1

Dostawcą WKF-u była firma SIGA -TECH S.C. Producent Permastore.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej zbiornika.

Odpowiedź nr 2

W odniesieniu do pytania, udostępniamy w załączeniu do niniejszych wyjaśnień do treści SWZ dokumentację techniczną WKF.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie daty oddania do użytku WKF, który jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 3

Komora fermentacyjna została oddana do użytku w 2012r

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca uwagę, iż oszacowanie napraw konstrukcji stalowej na tym etapie postępowania jest niemożliwe. Cena będzie ceną zawierającą wszystkie możliwe ryzyka. Prosimy o podział ceny ofertowej na dwie części, część I będzie zawierać cenę za mieszadło, czyszczenie, naprawy powierzchni betonowej stożka, inspekcję konstrukcji WKF, część II naprawy konstrukcji stalowej. W celu aby wyłączyć zakres gdy cena będzie poza budżetem Zamawiającego

Odpowiedź nr 4

W odniesieniu do zapytania, Zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, Załącznik Wykaz cen.

II. Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, działając zgodnie z treścią pkt. X.1 SWZ wprowadza zmianę treści §9 Załącznika nr 5 Wzór umowy do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokości:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu wykonania umowy, powstałej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości **1 % wynagrodzenia umownego brutto** określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości **1 % wynagrodzenia umownego brutto** określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

3) w przypadku zwłoki ukończenia naprawy przedmiotu umowy lub zwłoki w przyjeździe serwisu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **1% wynagrodzenia umownego brutto** określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1,

5) za zwłokę w dostarczeniu umowy (umów) zawartej z Podwykonawca(cami), o których mowa w § 4, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

6) łączna wysokość kar umownych nie może być większa niż 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.”

W związku z zakresem zmian wprowadzonych do SWZ, Zamawiający wydłuża jednocześnie termin składania ofert **do 4 marca 2025r do godz. 10.00**

Otwarcie ofert nastąpi 4 marca 2025r o godz. 10.30.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Marcin Pazurek



Wykaz cen – załącznik 1 do formularza oferty

zadanie pn. „Kompleksowy remont Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice wraz z wyposażeniem, w tym mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczeniem wnętrza komory”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZPS-03/2025

I. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, za cenę:

L.p.	Nazwa czynności	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena netto (Ilość x cena jednostkowa netto)	VAT (23%)	Cena brutto
1	Czyszczenie komory WKF	1 kpl.				
2	Prace naprawcze komory WKF a) spoiny pomiędzy płytami do 2 mb b) powłoki elastomerowe naprawcze do 0,1m ² c) naprawa leja WKF (powierzchni betonowych) do 2m ² <i>Naprawa materiałami identycznymi lub analogicznymi do stosowanych przez producentów zbiorników szklawionych (np. Permastore).</i>	1 kpl.				
3	Remont/modernizacja mieszadła zakres podstawowy	1 kpl.				
RAZEM (Kwota zgodna z kwotami wskazanymi w formularzu ofert w pkt. I)						

II. Wycena ewentualnych robót dodatkowych, nie objętych ceną ofertową:

L.p.	Nazwa czynności	Jednostka	Cena jednostkowa netto	VAT (23%)	Cena jednostkowa brutto
1	Wymiana wirnika mieszadła	1 kpl.			
2	Wymiana dysku defleksyjnego mieszadła MFSB4-I	1 kpl.			
3	Wymiana sprzęgła FLENDER N-Eupex ADS 152	1 kpl.			
4	Wymiana kompletnej pompy smar WOENDER GMF-B.B	1 kpl.			
5	Wymiana silnika na nowy (producent: Siemens, ABB, WEG, ATEX,) protection class VDE 0171: EExe II T3, P=15,0 kW, n=730 rpm, 200L, 400/690V 50 Hz V1/IP55 – silnik musi posiadać identyczne właściwości mechaniczne jak zainstalowany.	1 kpl.			
6.	Prace naprawcze komory WKF: <i>Naprawa materiałami identycznymi lub analogicznymi do stosowanych przez producentów zbiorników szklanych (np. Permastore).</i>				
	a) spoiny pomiędzy płytami za 1mb	1 mb			
	b) powłoki elastomerowe naprawcze za 1m ²	1 m ²			
	c) wstawki naprawcze z blachy k.o. za 1 m ²	1 m ²			
	d) wymiana śruby mocującej wraz z kompletną obróbką otworu i złącza za 1 szt.	1 szt.			

e) wymiana płyty szkliwionej za m2*mm (powierzchnia*grubość płyty),	m2*mm			
------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--	--

Uwaga !- wymiana wyłącznie na nowe, oryginalne części.

