

Rawa Mazowiecka, 16 czerwca 2025r

L.dz. 1034/2025

Nr postępowania: ZPS-06/2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia związanego z działalnością sektorową Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w trybie zasady konkurencyjności na wybór wykonawcy zadania pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rawie Mazowieckiej „SUW TATAR”**

- I. Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, działając na podstawie przepisu §10 ust 7-9 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych, przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Proszę o informację z jaką wydajnością ma zostać zapewniona ciągłość dostaw wody?

**Odpowiedź nr 1**

Ciągłość dostaw wody powinna być zapewniona z wydajnością minimum 15 m<sup>3</sup>/h.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ.

PREZES ZARZĄDU  
  
Marcin Pazurek

.....  
(W imieniu Zamawiającego)