

Rawa Mazowiecka, 17 czerwca 2025r

L.dz. 1042.../2025

Nr postępowania: ZPS-06/2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia związanego z działalnością sektorową Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w trybie zasady konkurencyjności na wybór wykonawcy zadania pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rawie Mazowieckiej „SUW TATAR”**

- I. Zamawiający – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, działając na podstawie przepisu §10 ust 7-9 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych, przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy w ramach zadania należy wymienić rurociąg tłoczny na którym zamontowana jest pompa głębinowa, jeśli tak to na jaki i jakiej długości?

Odpowiedź nr 1

W ramach zadania należy wykonać nowy rurociąg tłoczny ze stali nierdzewnej długości ok. 12 mb. oraz rurociąg wody surowej.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ.


PREZES ZARZĄDU
.....
(W imieniu Zamawiającego)