PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR"

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TECHNOLOGIA I INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Rzut budynku technicznego - Instalacje sanitarne. Skala 1:50



OZNACZENIA

- Instalacja wodociągowa
- Elektryczny podgrzewacz wody - 3,5 kW ~230V z baterią
- Zc - Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Podejścia kanalizacyjne
- Wp1 - Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN100
- Wp2 - Wpust podłogowy z tw. sztucz. z kratką stal. nierdz. DN50

PRACOWNIA INWESTYCYJNO–PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14–200 IŁAWA, ul. Ostródzka 53, telefax 0–89/648–71–51, tel. 0–89/648–76–41
http://www.ineko.pl, e–mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAWIE MAZOWIECKIEJ "SUW TATAR"			
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
ADRES OBIEKTU: M. Rawa Mazowiecka, dz. nr 292/4, 292/5, 292/18, obręb nr 0008, Miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski			
INWESTOR: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Słowackiego 70, 96–200 Rawa Mazowiecka			
OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY TYTUŁ OPRACOWANIA: TECHNOLOGIA I INSTALACJE WEWNĘTRZNE TYTUŁ RYS.: Rzut budynku technicznego – Instalacje sanitarne			DATA: sierpień 2020 r.
PROJEKTOWAŁ:	inż. Jerzy Kujawski Upr. nr: 74/92/OL, 479/94/OL 220/82/OL, 79/92/OL		PODZIAŁKA: 1:50
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Olaf Kujawski Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09		BRANŻA: sanitarna
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Detyna Upr. nr: –		NR RYSUNKU: SAN–6

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE