RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
RAWiK

Rawa Mazowiecka dnia 27.10.2026 r.

Nr post. ZPS– 03/2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu pn: **„Dostawę do oczyszczalni ścieków w Żydomicach polielektrolitu do odwadniania osadów".**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych (dostępny na stronie www.rawik.pl w zakładce – Przetargi).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa polielektrolitu do odwadniania na wirówkach osadu przefermentowanego.

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych (tj. polielektrolitu w postaci proszku) dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach **w łącznej ilości 6000 kg**.
2) Wymagane jest, aby polielektrolit gwarantował uzyskiwanie następujących parametrów w procesie odwaniania osadów:
   a) **technologicznych** - polielektrolit odporny na ścinanie w wirówce, oraz zatykanie instalacji zarabiania i dozowania w stacji polielektrolitu
   b) **ilościowych** – jak najmniejsze zużycie polielektrolitu w g na 1kg s.m. osadu *odwadnianego*
   c) ***jakościowych placka osadu*** *- sucha masa osadu odwodnionego - nie mniej niż 18% s. m.*
   d) ***jakościowych odcieków z wirówki****- zawiesina w odcieku poniżej 3000mg/l(<0,3%)*
3) **Do oceny ofert i sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowo – ilościowych i technologicznych opisanych w pkt 1, podpkt 2) będą wykorzystywane wyniki uzyskane podczas testów technologicznych wykonywanych przed terminem złożenia ofert.** Szczegółowy opis testów technologicznych poniżej w pkt.2.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przez Wykonawcę prób wstępnych doboru optymalnego rodzaju polielektrolitu przed testem technologicznym. W tym celu, w uzgodnionym terminie, Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie prób laboratoryjnych odwadniania osadów.
5) Wykonawca jest zobowiązany sukcesywnie odbierać z terenu oczyszczalni opakowania po zużytym polielektrolicie.
6) W przypadku, utrzymującego się w warunkach eksploatacyjnych przez okres jednego miesiąca spadku efektywności technologicznych, ilościowych i jakościowych Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przeprowadzić weryfikacje dobranego polielektrolitu w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.

2. Szczegółowy opis testu technologicznego

1) Informacje ogólne

a) Termin przeprowadzenia testów technologicznych w przewidzianym okresie Wykonawca ustali z Zamawiającym indywidualnie. Testy należy wykonać **od dnia 16.11.2026r. do dnia** 30**.11.2026r.** (włącznie). Na testy należy zapisać się u Anny Ulanowskiej – Technologa Oczyszczalni ścieków; tel. 46 814 44 34.
Przewidywane terminy testów technologicznych: **od dnia 16.11.2026r. do dnia** 30**.11.2026r** w dniach tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Do testu należy przystąpić o godz. 7:00, a zakończyć o godz. 14:30.
Zamawiający zastrzega sobie prawo narzucenia własnego harmonogramu przeprowadzania testów oraz ewentualnego wydłużenia okresu trwania testów.

b) W przypadku gdyby w czasie testów technologicznych żaden z Wykonawców nie spełnił wymagań jakościowo-ilościowych i technologicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do powtórzenia testów i ewentualnej zmiany wymagań jakościowo-ilościowych i technologicznych oraz ewentualnego przesunięcia terminu składania ofert, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Koszt polielektrolitu zużytego w powtórzonych testach technologicznych poniesie Wykonawca.

c) Przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek osobiście przeprowadzić test technologiczny w celu ustalenia wielkości optymalnej dawki polielektrolitów.

d) Wykonawca do przeprowadzenia testu technologicznego dostarczy bezpłatnie polielektrolit w oryginalnych, zamkniętych nienaruszonych opakowaniach w ilości gwarantującej przeprowadzenie testu.

e) Do polielektrolitu dostarczonego do testu technologicznego Wykonawca dołączy:
- Kartę charakterystyki substancji chemicznej zgodną z obowiązującymi przepisami.
- Dokument, z którego wynika, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem środków chemicznych producenta.

f) Zmiany ustawień parametrów urządzeń w czasie trwania testu technologicznego może dokonywać tylko operator oczyszczalni na wniosek Wykonawcy.

2) Zasady wykonania testu

a) Test technologiczny ma za zadanie sprawdzenie, czy oferowany polielektrolit spełnia warunki jakościowo- ilościowe i technologiczne dla przedmiotu zamówienia.

b) Z przeprowadzonego przez każdego z Wykonawców testu technologicznego w skali technicznej zostanie sporządzony przez Zamawiającego protokół wg załącznika do oferty nr 3 oraz zestawienie wyników badań laboratoryjnych testu technologicznego wg załącznika nr 4 do oferty. Dokumenty te będą do odbioru przez Wykonawcę u osób wyznaczonych przez Zamawiającego do udzielenia informacji w terminie do 3 dni po zakończeniu przez niego testu technologicznego. Każdy Wykonawca otrzyma wyniki testu uzyskane dla oferowanego przez siebie polielektrolitu.

c) W trakcie trwania testu technologicznego pobranych zostanie 3 serie prób chwilowych (co 0,5 godz.): nadawy osadu zagęszczonego i odwodnionego oraz odcieków.

d) Ocena zgodności wyników badań nastąpi poprzez porównanie wyników obliczonych jako średnia arytmetyczna dla każdego parametru uzyskanego podczas testu technologicznego z wymaganymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia pkt.1, podpkt. 2) część b.

e) W trakcie trwania testu w obecności przedstawicieli obu stron, spisany będzie przepływomierz nadawy osadu - w m^3/h, oraz nadawy polielektrolitu o znanym stężeniu - w l/h, podawanych na wirówkę.

3) Warunki przeprowadzenia testu

a) Zamawiający przygotowuje instalacje do roztwarzania i dozowania polielektrolitu (mycie i czyszczenie instalacji).

b) Prowadzący badania przedstawiciel dostawcy:
- Dostarcza do prób polielektrolit w ilości zapewniającej wykonanie 3 prób w odstępach półgodzinnych.
- Przygotowuje roztwór polielektrolitu i określa stężenie przygotowanego roztworu (osoba odpowiedzialna za prawidłowość przeprowadzenie prób - czuwa nad zgodnością pomiarów).
- Z przedstawicielem Zamawiającego dokonuje nastaw wydajności pomp dozujących polielektrolit i nastawia pompę osadu na wartość zadaną przez Zamawiającego.
- Przygotowuje urządzenia do uzyskania optymalnego efektu spełniającego wymagania Zamawiającego.
- Maksymalne odwadnianie osadu przy minimalnej ilości zużytego polielektrolitu i minimalna ilość zawiesiny ogólnej w odciekach.
- Zgłasza gotowość poboru prób do laboratorium badawczego (pobór pierwszych próbek do godziny 10:00).
- Od momentu pobrania pierwszych próbek do badań przedstawiciel dostawcy ma zakaz zmiany parametrów nastawionych urządzeń do czasu pobrania ostatniej trzeciej próbki do badań (3 próby w odstępach minimum półgodzinnych).

RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
RAWiK

4) Laboratorium oczyszczalni ścieków prowadzi badania

a) Przedstawiciel laboratorium pobiera komisyjnie próby do badań nadawy (osadu przed odwodnieniem), osadu odwodnionego oraz odcieki z odwodnienia na wirówce:

Laboratorium określa:
- stężenie suchej masy w osadzie przed odwodnieniem (w nadawie – (kg s.m./m^3)),
- jakość odcieku i oznacza w nim ilość zawiesiny ogólnej – (mg/dm^3);
- zawartość suchej masy w placku osadu odwodnionego – (%).
- oblicza masę polielektrolitu zużytego do odwodnienia osadu – (g/h)

b) Każde badanie musi zawierać po trzy próby laboratoryjne odcieków i obu osadów. Próby należy pobrać w odstępach minimum półgodzinnych.

c) Z wykonanych analiz sporządzone zostanie zestawienie wyników testu technologicznego Załącznik nr 4.

d) Od momentu poboru pierwszej próby wszelkie przesunięcia czasu poboru jak i regulacje nastaw pomp osadu i polielektrolitu są niedopuszczalne. W przypadku stwierdzenia, że wymagane są zmiany regulacji nastaw, próby do analiz należy pobrać od początku i ponownie realizować powyższy ppkt. 3).

Do oceny jakości odcieku i zawartości wody w osadzie przyjmuje się średnią arytmetyczną z wyników w/w prób.

e) Uwaga: w/w punkty są identyczne dla wszystkich firm prowadzących próbę technologiczną a uzyskane parametry zapisane w protokole sporządzonym przez osoby wyznaczone przez Kierownika Oczyszczalni ścieków, załącznik do oferty nr 3.

f) W badaniach ze strony oczyszczalni ścieków uczestniczą:
- Kierownik Oczyszczalni ścieków.
- Technolog.
- Pracownik obsługi – operator.
- Pracownik laboratorium.

5) Prowadzone badania mają polegać na takim ustawieniu:

a) stężenia roztworu polielektrolitu w stacji, nastaw pomp dozujących polielektrolit aby otrzymać jak najkorzystniejsze parametry odwodnienia osadu oraz minimalną ilość zawiesiny ogólnej w odciekach przy jak najmniejszym zużyciu polielektrolitu.

b) podczas wykonania prób ustala się minimalną zawartość suchej masy osadu zagęszczonego nie mniej niż 18% (bez dodatku wapna).

c) ustala się zawiesinę w odcieku poniżej 3 000mg/l

d) zezwala się na jednorazowe prowadzenie prób technologicznych.

CPV- 24310000-0 Zasadowe chemikalia nieorganiczne

3. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** zamówienie będzie zrealizowane sukcesywnie do **dnia 31.12.2027r.**

4. **Termin, do którego należy złożyć ofertę:**

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl **do dnia 16.12.2026r. do godz.10:00.**

5. **Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):**

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które w trakcie testów technologicznych spełniły wymagania jakościowo- ilościowe i technologiczne które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa i nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

2) Każde kryterium będzie oceniane w skali od 1 do 100 pkt. Łączna ilość punktów stanowi sumę iloczynów ocen w poszczególnych kryteriach i ich znaczeń (70% = 70 pkt; 20%=20pkt; 10% = 10 pkt).

3) Przyjmuje się następujące kryteria i ich znaczenie procentowe:

RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
RAWiK

a) Cena (w odniesieniu do kosztu odwodnienia 1 tony suchej masy osadu) - 70%

b) Zawartość suchej masy osadu odwodnionego - 20%

c) Jakość odcieku w zakresie zawiesiny ogólnej – 10%

Ad. a) Koszt odwodnienia 1 Mg s.m. osadu (zł/Mgs.m.)wyliczany wg poniższego wzoru:

Koszt = (Cj x Pz / 1000) x 1000

Cj – cena jednostkowa netto polielektrolitu złożona w ofercie (zł/kg)

Pz - zużycie polielektrolitu ustalone w teście technicznym danego oferenta(g/kgs.m.)

PZ - sposób obliczenia zużycia polielektrolitu (g/kgs.m.):

Pz = m / V x X

m - obliczona masa polielektrolitu zużyta do odwodnienia (g/h)

V – objętośc osadu podawanego do odwodnienia – nadawa (m^3/h)

X – stężenie suchej masy osadu podawanego do odwodnienia-nadawa (kgs.m./m^3)

Kryterium ceny (w odniesieniu do kosztu odwodnienia 1 tony suchej masy osadu) ofert będzie liczone wg wzoru:

$$Kc = \frac{\text{Najniższy koszt odwodnienia 1Mgsm. osadu z badanych ofert}}{\text{Koszt odwodnienia 1Mgsm.osadu wg badanej oferty}} \times 100 \times 70\%$$

Ad.b) Kryterium zawartości s.m. w osadzie odwodnionym będzie liczone według wzoru

$$Ksm = \frac{\text{Sucha masa osadu odwodnionego wg badanej oferty}}{\text{Najwyższa sucha masa osadu odwodnionego z badanych ofert}} \times 100 \times 20\%$$

Uwodnienie osadu po odwodnieniu ustalone będzie na podstawie badań Laboratorium na Oczyszczalni ścieków w Żydomicach.

Ad.c) Kryterium jakości odcieku z wirówki będzie liczone wg następującego wzoru:

$$Zo = \frac{\text{Najniższa wartość zawiesiny ogólnej z badanych ofert}}{\text{Wartość zawiesiny ogólnej wg badanej oferty}} \times 100 \times 10\%$$

RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
RAWiK

Jakość odcieku będzie ustalona na podstawie badań przeprowadzonych w Laboratorium na Oczyszczalni ścieków w Żydomicach.

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w zapytaniu ofertowym.

Faktyczne rozliczenie nastąpi - zgodnie ze wzorem umowy - na podstawie faktycznie wykonanych dostaw.

6. Wymagane informacje:

Oferta ma zawierać w szczególności:

1) Dane wykonawcy potwierdzone stosownym dokumentem dotyczącym posiadanych uprawnień,
2) Załącznik nr 1, 1A – Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 2 – Zaparafowany wzór umowy
4) Załącznik nr 3 - Protokół z testu technologicznego doboru polielektrolitu do zagęszczania osadu.
5) Załącznik nr 4 – Zestawienie wyników badań.

7. Wytyczne, którymi należy się kierować przy sporządzaniu oferty:

1). Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2). Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4). Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

8. Informacje RODO:

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka,
www.rawik.pl, tel. 46 814 21 76 e-mail: rawik@rawik.pl

b) Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub pisemnie, na adres naszej siedziby wskazany w ppkt. 1).;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr postępowania **ZPS-03/2026**;

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g) Posiada Pani/Pan:

i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
RAWiK

ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h) nie przysługuje Pani/Panu:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, do których należą m.in. obowiązki wynikające z RODO[3]:

a) w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

b) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

c) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w ramach oferty złożonej dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Uwagi końcowe:

Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający o wynikach zapytania poinformuje wykonawców składających ofertę drogą mailową i/lub telefonicznie.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają: **Pani Anna Ulanowska pod nr tel. 46 814 44 34.**

PREZES ZARZĄDU
Marcin Pazurek
.....
(podpis osoby upoważnionej)

---

[1] ***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

[2] ***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

[3] *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia: „Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach polielektrolitu do odwadniania osadów".

Nr referencyjny zamówienia: **ZPS-03/2026**

1. ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. WYKONAWCA:

Niniejszą ofertę składa:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)*	Adres(y) Wykonawcy(ów)*

**Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z Instrukcjami dla Wykonawców.*

3. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr faksu	

4.1.Cena oferowana

CENA OFEROWANA NETTO (równoważna z załącznikiem nr 1A):.....
słownie:.....
Wartość podatku VAT: .....
słownie:.....
CENA OFEROWANA BRUTTO:..... **(suma ceny oferowana netto i wartość podatku VAT)**

słownie:.....

4.2. stężenie suchej masy osadu odwodnionego-nadawa (kgs.m./m^3) .....

4.3. masa zużytego polielektrolitu do odwodnienia osadu (g/kgs.m.) .....

4.4. Jakość odcieku w zakresie zawiesiny ogólnej(mg/dm^3) .....

5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń,
2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zapytania ofertowego oraz jej modyfikacji,
3) Zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
4) Jestem związany (jesteśmy związani) ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert,
5) Akceptuję (akceptujemy) bez zastrzeżeń wzór umowy
6) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję (zobowiązujemy) się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
7) Cena oferty ustalona została i wyliczona w oparciu o zakres całości przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu ofertowym oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć.
8) Oświadczam(y), że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

9) Składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*[1],

Podpis(y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik nr 1A - wzór formularza ofertowego

.....

PIECZĘĆ WYKONAWCY

Nr referencyjny zamówienia: **ZPS- 03/2026**

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia: „Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach polielektrolitu do odwadniania osadów".

Lp.	ASORTYMENT	ILOŚĆ PRZEWIDYWANA	JM	CENA JEDNOSTKOWA NETTO WRAZ Z TRANSPORTEM	WARTOŚĆ W ZŁ NETTO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)x(5)
1	POLIELEKTROLIT do odwadniania osadu przefermentowanego NAZWA PREPARATU/SYMBOL	6.000,00 (sześć tysięcy)	kg		
2	**RAZEM**				

.....

data, Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Projekt UMOWY

UMOWA nr .....

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000304455, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 835-00-03-635, REGON: 100501130, o kapitale zakładowym 16 894 500,00 zł., reprezentowaną przez:

Marcina Pazurka –Prezesa Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym.

a

.....

.....

.....

zwanym dalej Wykonawcą.
została zawarta umowa następującej treści:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna (w uzgodnieniu z Zamawiającym) polielektrolitu dostawa wraz z transportem osadu przefermentowanego do odwadniania (tj. polielektrolitu w postaci proszku), dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach **w ilości 6000 kg**.

§2

1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie zrealizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy **do dnia 31.12.2027r.** – polielektrolity muszą być dostarczone, w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.
2. Miejsce dostawy: Oczyszczalnia ścieków w Żydomicach, 96-200 Rawa Mazowiecka.

§3

1. Dostawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na sprzedany polielektrolit do odwadniania osadu, wymieniony w § 1 niniejszej Umowy. Wykonawca gwarantuje, jakość polielektrolitu zgodnie z Europejskimi certyfikatami serii ISO 9001.
2. Przez cały okres stosowania polielektrolitu do odwadniania osadu Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pomocy techniczno - technologicznej w celu zapewnienia uzyskiwania jak najlepszych efektów stosowania polielektrolitu.
3. W przypadku reklamacji dotyczącej, jakości dostarczonego polielektrolitu do odwadniania osadu Zamawiający poinformuje pisemnie (e-mailem) Wykonawcę o powyższym, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia wady, podając nr serii/partii towaru. Wymiana towaru na pozbawiony wad, nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
4. Wykonawca gwarantuje niezmienność osiąganego odwadniania, tj. uzyskanie wyników zużycia polimeru dla parametrów pracy urządzeń do odwadniania zgodnych z pkt 1 i 2 Zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do umowy. Dopuszcza się zwiększenie zużycia polielektrolitu nie więcej jednak, niż o 5% w stosunku do wyników, które uzyskano podczas testu technicznego przeprowadzonego w trakcie przetargu.

§4

Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru polielektrolitu w ilościach podanych w częściowym zamówieniu pisemnym.

2) zapłaty należności za dostarczony polielektrolit zgodnie z § 5.

§5

1. Wynagrodzenie za całość dostawy wynosi ..... zł netto + VAT ..... zł, razem ..... zł brutto. Cena jednostkowa za dostarczenie 1 kg polielektrolitu wynosi .....zł zgodnie z ceną wskazaną w Formularzu ofertowym oraz Załączniku nr 1A, które stanowią integralną część niniejszej umowy. Cena jednostkowa wskazana w ofercie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty, w tym również koszt dostawy.
2. Zapłata za dostarczony polielektrolit dokonywana będzie sukcesywnie zgodnie z częściowymi zamówieniami Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn dostarczonej partii towaru i ceny jednostkowej.
3. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT W terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający może nie dokonać zakupu całej ilości **6000 kg** polielektrolitu. Zapłata będzie dotyczyła faktycznie zamówionej ilości polielektrolitu (ilość przemnożona przez cenę jednostkową wskazaną w formularzu ofertowym - załącznik nr 1A).
5. Z tytułu nie wyczerpania pełnego zakresu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 6

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ustalają zobowiązanie do zapłaty kar umownych, w przypadkach i wysokości poniżej wskazanych:
   1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
      a) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca - 10 % wartości netto całego zamówienia,
      b) Za każdy dzień zwłoki przekraczający termin dostawy częściowej w wysokości 0,05% wartości umownej netto całego zamówienia.
   2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wartości umownej całego Zamówienia.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń przewyższających wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Stosownie do postanowień par. 12 ust. 3 (rozdział IV) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych obowiązującym w Spółce RAWiK Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
   1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji, gdy ulegną zmianie przepisy prawne mające wpływ na sposób rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą.
   2) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto towaru, będącego przedmiotem umowy w przypadku zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz;
   3) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto towaru, będącego przedmiotem umowy w przypadku zmiany o co najmniej 25% cen podstawowych surowców niezbędnych do produkcji polielektrolitu, a będącymi pochodnymi ropy naftowej tj.: akrylonitrylu, kwasu akrylowego i propylenu, porównując bieżący kwartał realizacji umowy do kwartału poprzedniego – w takim przypadku Strona umowy, która wnioskuje o zmianę jest zobowiązana do przedstawienia we wniosku o zmianę umowy dowodów potwierdzających wystąpienie ww. zmiany cen podstawowych surowców oraz wpływ tej zmiany na kalkulację ceny jednostkowej oferowanego polielektrolitu.
   4) zmiany w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów zamówienia z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru i

proporcjonalności wynagrodzenia;

5) zmiany postanowień umowy stanowiących następstwo zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej. Pod pojęciem „siły wyższej" rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamkniecie granic, strajki;

6) zmiany postanowień umowy stanowiące następstwo ograniczenia środków finansowych Zamawiającego przeznaczonych na realizację zamówienia;

7) zmiany danych którejkolwiek ze Stron Umowy (np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy podmiotu świadczącego przedmiotową dostawę) związana z wewnętrzną reorganizacją w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie którejkolwiek ze Stron Umowy,

8) Inne rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

a) zmiana (podwyższenie lub obniżenie) kwoty wynagrodzenia wykonawcy określonego w par. 5 ust. 1 umowy, w sytuacji zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia objęty niniejszym kontraktem, strony dopuszczają zmianę wartości umowy o wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia umowy a stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług.

b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu Cywilnego (jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany np. pandemii, wojny w kraju i na zewnętrz, ale wpływającej na realizację dostaw, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, strony mogą po rozważeniu interesów obu stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, zmienić wysokość świadczenia lub nawet rozwiązać umowę. Rozwiązując umowę strony ustalą w miarę potrzeby o wzajemnych rozliczeniach, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym),

c) w sytuacji zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2) W sytuacji wystąpienia okoliczności:

a) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy

b) zajęcia majątku Wykonawcy

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub opóźnia się z realizacją poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, tak że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma terminu realizacji,

d) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3) Odstąpienie od umowy w sytuacji wskazanej w pkt. 1) i 2) może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw.

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Strony postanawiają, że w sprawach, które nie zostaną rozstrzygnięte na drodze polubownej, wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przed Sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
4. Dostawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Umowa została zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2027r do dnia 31 grudnia 2027 roku.

§ 10

Informacje RODO:

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

   a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, www.rawik.pl, tel. 46 814 21 76 e-mail: rawik@rawik.pl
   b) Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub pisemnie, na adres naszej siedziby wskazany w ppkt. 1).;
   c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr postępowania **ZPS-03/2026**;
   d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
   e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
   f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   g) Posiada Pani/Pan:
      i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
      ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
      iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];

---

[1] ***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h) nie przysługuje Pani/Panu:

i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, do których należą m.in. obowiązki wynikające z RODO[3)]:

a) w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

b) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

c) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w ramach oferty złożonej dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:

....

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy (formularz oferty Załącznik nr 1 i 1A)
2. Zapytanie ofertowe.

---

[2] ***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

[3)] *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

Załącznik nr 3 – Protokół z testu technologicznego doboru polielektrolitu – wzór.

Nr referencyjny zamówienia: **ZPS-03/2026**

ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

WYKONAWCA: **POLIELEKTROLIT DO ODWADNIANIA***

.....

.....

1. **W badaniach wzięli udział:**
   1) Przedstawiciel Wykonawcy .....
   2) Kierownik Oczyszczalni ścieków .....
   3) Technolog .....
   4) Pracownik obsługi/operator .....
   5) Przedstawiciel laboratorium .....
2. **Nadawa polielektrolitu**
   1) Nazwa proponowanego polielektrolitu.....
   2) Stężenie polielektrolitu (%).....
   3) Nastawy pompy - godzina start: nastawy pompy- godzina stop:

- wydajność .....(l/h)..... wydajność .....(l/h).....
- rozcieńczenie wtórne .....(l/h)

4. Nadawa osadu przefermentowanego na wirówkę

1) różnica obrotów wirówki (%) –.....
2) obciążenie wirówki(%) –.....
3) wydajność pompy .....(m^3/h)

5. Pobór prób:

godz.....

godz.....

godz.....

godz.....

godz.....

Uwagi, wyniki badań laboratoryjnych zostaną przekazane Wykonawcy po zakończeniu analiz.

6. Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia testu technologicznego z użyciem oferowanego przez mnie polielektrolitu.

Podpisy osób uczestniczących w próbach:

.....

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 – Zestawienie wyników badań– wzór

Nr referencyjny zamówienia: **ZPS-03/2026**

ZAMAWIAJĄCY:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

WYKONAWCA: **POLIELEKTROLIT DO ODWADNIANIA***

.....

.....

Zestawienie wyników badań laboratoryjnych

Lp.	Godzina	Sucha masa nadawy (kg s.m./m^3]	Sucha masa osadu odwodnionego [%]	Masa polielektrolitu zużytego do odwadniania (g/kg s.m.o)	Stężenie zawiesiny ogólnej w odcieku [mg/l]
Średnio					

*niepotrzebne skreslić

.....